

1 -1 PIWNICA_EWAKUACJA

1 : 100



2 -1 PIWNICA PF

1 : 250

PODZIAŁ FUNKCJONALNY

ZAPLECZE KUCHENNE

PIWNICA:
KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI - ZLIII
KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ PIWNICY - "C"

- kuchnia
  liczbna osób: 4-5 osób personelu kuchennego
- pomieszczenia techniczno-magazynowe
- pomieszczenia socjalne: szatnia, toaleta
- kotłownia na olej opałowy do 1m³

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE I ICH KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ
- Główna konstrukcja spełnia wymagania klasy odporności ogniowej R30 oraz R60 w klasie odporności pożarowej „C".
- Konstrukcja dachu spełnia wymagania nie rozprzestrzeniania ognia.
  Strop nad kondygnacja podziemną spełnia wymagania klasy odporności ogniowej REI 60
- Ściany zewnętrzne spełnia wymagania klasy odporności ogniowej EI30 w zakresie pasów międzykondygnacyjnych o wysokości 0,8 m
  Ściany wewnętrzne spełniają wymagana nie rozprzestrzeniania ognia oraz EI15 , gdy stanowią obudowę poziomych dróg ewakuacyjnych oraz na kondygnacji podziemnej.
- Przekrycie dachu wymagana nie rozprzestrzeniania ognia.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej, wymaganą dla danego elementu oddzielenia przeciwpożarowego.

Przewody wentylacyjne ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż EI 60 lub REI 60, powinny mieć klasę odporności ogniowej EIS wymaganą dla elementu wydzielanego.

Hydrant fi 25 długości 30m

SZCZEGÓŁOWY OPIS WG. PKT.9 OPISU TECHNICZNEGO

PRZEJŚCIE EWAKUACYJNE

DOJŚCIE EWAKUACYJNE

NAZWA PROJEKTU

PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY NA PRZEDSZKOLE, ŻŁOBEK I GOK

LOKALIZACJA INWESTYCJI

UL. MICKIEWICZA 3 86-130 LASKOWICE
DZ. NR. EWID. 1/22 JEDN. EWID.: JEŻEWO [041404_2]

NAZWA RYSUNKU

RZUT PIWNICY - EWAKUACJA

INWESTOR

GMINA JEŻEWO
86-131 JEŻEWO UL. ŚWIECKA 12

PROJEKTANT / SPRAWDZAJĄCY

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT ARCH.	mgr inż. arch. Magdalena Jarzyńska	05/Gd/00	
SPRAWDZAJĄCY ARCH.	mgr inż. arch. Bożena Szczęśniak	790/93	

FAZA PROJEKTU	BRANŻA	
PK	ARCH.	
NR RYSUNKU	SKALA	DATA
P.POŻ_1	1:100 / 1:250	15.04.2021

WYKONAWCA OPRACOWANIA

Autorska Pracownia Architektoniczna Magdaleny Jarzyńskiej
ul.Reduta Wysokie 2
80-741 Gdańsk
T: +48 58 746 38 65
M: +48 600 858 618
architekci
pracownia@mj.gda.pl
www.mj.gda.pl