

**O G Ł O S Z E N I E** (WZP - 929/MW/19)  
O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30.000 EURO\*/ZAPYTANIE OFERTOWE\***SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

- I.1) Skarb Państwa - Komendant Stołeczny Policji z siedzibą w Warszawie, ul. Nowolipie 2, ogłasza postępowanie o zamówienie bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej Ustawą, na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy.
- I.2) Prowadzący postępowanie: Komenda Stołeczna Policji Wydział Administracyjno-Gospodarczy 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 49.
- I.3) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA****II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

- II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Usługa polegająca na wykonaniu przeglądów technicznych i konserwacji węzłów ciepłych zainstalowanych w obiektach KSP zlokalizowanych na terenie Garnizonu Stołecznego Policji.
- II.1.2) Rodzaj zamówienia: (dostawa, usługa, roboty budowlane): usługa.
- II.1.3) Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie przeglądów technicznych i konserwacji węzłów ciepłych – szczegóły w opisie przedmiotu zamówienia zawarte w załączniku nr 2.
- II.1.4) Wymagany okres gwarancji/rękojmi 12 miesięcy.
- II.1.5) Miejsce wykonania zamówienia: Garnizon Stołeczny Policji zgodnie z załącznikiem nr 1 - wykaz obiektów.
- II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej/wariantowej/udzielenie zamówienia uzupełniającego/prawa opcji: NIE (jeżeli tak, podać ilość części, wielkość i zakres poszczególnych części, sposób oceny oferty wariantowej, opis i zakres zamówienia uzupełniającego/ opis i zakres prawa opcji).
- II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 24 miesiące.
- II.3) Możliwa wizja lokalna po ustaleniu terminu z osobą kontaktową.

**SEKCJA III: WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

- III. 1) Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaze, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia w części dotyczącej przeglądu i konserwacji węzłów ciepłych:

**personel: oświadczenie o dysponowaniu osobami o następujących specjalizacjach (należy dołączyć ksero uprawnień):**

- minimum 1 osoba posiadająca kwalifikacje do wykonywania prac związanych z eksploatacją i obsługą urządzeń, instalacji oraz sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV na stanowisku dozoru,
- minimum 1 osoba – monter lub konserwator instalacji sanitarnych posiadający kwalifikacje do zajmowania się eksploatacją sieci i instalacji ciepłych wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesył ciepła powyżej 50 kW,
- minimum 1 osoba posiadająca kwalifikacje do zajmowania się eksploatacją aparatury kontrolno-pomiarowej i urządzeń automatycznej regulacji urządzeń i instalacji grzewczych

**III.2)** Przedstawi wykaz, co najmniej czterech wykonanych usług o odpowiadających swoim zakresem przedmiotowi niniejszego zamówienia tj. polegających na przeglądzie i konserwacji węzła sanitarnego, które są niezbędne do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców – załącznik 3 - wzór, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane należycie.

**III.3)** Dokument potwierdzający upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy (aktualny odpis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego). W przypadku, gdy z ww. dokumentów nie będzie wynikać, iż osoba podpisująca dokumenty jest upoważniona do występowania w imieniu Wykonawcy, Wykonawca dołączy do oferty dokument potwierdzający uprawnienie do jego reprezentowania (np. pełnomocnictwo).

#### **SEKCJA IV: INFORMACJE O DOKUMENTACH, KTÓRE WYKONAWCA SKŁADA WRAZ Z OFERTĄ**

**IV.1)** Oświadczenie o posiadaniu doświadczenia w zakresie wykonywania podobnych do zamówienia robót.

**personel: oświadczenie o dysponowaniu osobami o następujących specjalizacjach (należy dołączyć ksero uprawnień):**

- minimum 1 osoba posiadająca kwalifikacje do wykonywania prac związanych z eksploatacją i obsługą urządzeń, instalacji oraz sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV na stanowisku dozoru,
- minimum 1 osoba – monter lub konserwator instalacji sanitarnych posiadający kwalifikacje do zajmowania się eksploatacją sieci i instalacji ciepłych wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesył ciepła powyżej 50 kW,
- minimum 1 osoba posiadająca kwalifikacje do zajmowania się eksploatacją aparatury kontrolno-pomiarowej i urządzeń automatycznej regulacji urządzeń i instalacji grzewczych

**IV.2)** Przedstawi wykaz, co najmniej czterech wykonanych usług o odpowiadających swoim zakresem przedmiotowi niniejszego zamówienia tj. polegających na przeglądzie i konserwacji węzła sanitarnego, które są niezbędne do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców – załącznik nr 3 wzór, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane należycie.

**IV.3)** Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

#### **SEKCJA V: KRYTERIA OCENY OFERT**

**V.1)** Kryteria oceny ofert:

*Kryterium: CENA      Znaczenie: 100 (w %)*

**Zamawiający do oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania po jego stronie obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, przyjmie cenę powiększoną o podatek VAT.**

Zamawiający jednocześnie informuje, że w przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z umowy oraz ceny za poszczególne rodzaje asortymentu/usług pomniejszone zostaną o wartość podatku od towarów i usług, którą Zamawiający miałby rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**SEKCJA VI. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

VI.1) Osoba do kontaktu: ADAM SZPAK TEL. 22 6036669 (imię, nazwisko, telefon, adres e-mail)

VI.2) Termin i forma składania ofert:  
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 19.12.2013; do godz.: 9:00

w formie:

~~Pisemnej w siedzibie (nazwa i adres komórki organizacyjnej)/przesłać na nr faksu .....~~ lub drogą elektroniczną na adres email: ...../ofertę wraz z załącznikami należy złożyć wyłącznie na platformie zakupowej\*.

VI.3) Termin związania ofertą w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

VI.4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany, odwołania lub unieważnienia ogłoszonego zamówienia w każdym czasie bez podania przyczyny.

Data i podpis osoby przygotowującej ogłoszenie:

11.12.2013 A. Szpak

Data i podpis osoby weryfikującej dokumentację z postępowania o zamówienie:

11.12.2013 Cybul. Fryszak

Data i podpis Naczelnika Wydziału zaopatrującego :

11.12.2013

NACZELNIK  
Wydziału Administracyjno-Gospodarczego  
Komendy Srebrzanej Policji  
Dariusz KOMORNICKI

**UWAGA**

Treść Ogłoszenie należy dostosować do potrzeb wynikających ze specyfiki zamówienia w szczególności gdy zamówienie jest podzielone na zadania.

\*niepotrzebne skreślić



### **KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO:**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tj. Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), zwanym dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Stołeczny Policji;
- 2) nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych sprawuje inspektor ochrony danych osobowych:  
Adres: ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa;  
e-mail: [iod@ksp.policja.gov.pl](mailto:iod@ksp.policja.gov.pl)
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO w celu:
  - a) prowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
  - b) w przypadku zawarcia umowy - w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Komendancie Stołecznym Policji, tj. realizacji jej postanowień;
- 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania lub umowa zawarta z wybranym wykonawcą i dokumentacja ją dotycząca;
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
  - c) do celów przeprowadzenia postępowania o zamówienie zgodnie z Jednolitym Rzecзовym Wykazem Akt Policji, przez okres wynikający z kategorii archiwalnej od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
  - d) do celów realizacji umowy przez okres jej realizacji,
  - e) po zakończeniu umowy przez okres określony w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności:
    - i. przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa do celów dokonywania rozliczeń,
    - ii. przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów prawa regulujących przebieg postępowań z tego tytułu do celów dochodzenia tychże roszczeń,
    - iii. przez okres wynikający z kategorii archiwalnej ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym zgodnie z Jednolitym Rzecзовym Wykazem Akt Policji,
    - iv. przez okres określony w odrębnych przepisach do celów badań naukowych lub historycznych lub statystycznych;
- 6) w przypadku zamówień publicznych oraz umów prowadzonych w ramach projektów realizowanych ze środków pomocowych krajowych i zagranicznych okres przechowywania uwzględniał będzie wymogi dotyczące okresu przechowywania obowiązujące w przepisach prawa właściwych dla środka pomocowego;
- 7) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi bowiem przepis prawa;
- 8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- 9) posiada Pani/Pan:
  - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
  - c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO\*\*;
  - d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- 10) nie przysuguje Pani/Panu:
  - a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO.

---

\*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

\*\*Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.



**Nazwa i adres Wykonawcy:**

nazwa: .....

adres: .....

NIP: .....

Osoba uprawniona do reprezentowania wykonawcy, w tym do podpisania umowy:

.....

**FORMULARZ OFERTOWY**

w zamówieniu bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych

zwanej dalej „ustawą”, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy

**Usługa przeglądów technicznych i konserwacji węzłów cieplnych zainstalowanych w obiektach KSP zlokalizowanych na terenie Garnizonu Stołecznego Policji.**

(nazwa nadana postępowaniu)

Numer sprawy: WZP - 929/MW/19

**1. Nazwa i adres Zamawiającego**

SKARB PAŃSTWA - KOMENDANT STOŁECZNY POLICJI

ul. Nowolipie 2,

00-150 Warszawa

**2. Nazwa nadana zamówieniu: Usługa przeglądów technicznych i konserwacji węzłów cieplnych zainstalowanych w obiektach KSP zlokalizowanych na terenie Garnizonu Stołecznego Policji.**

L.p.	Przedmiot zamówienia	Ilość węzłów cieplnych	Ilość usługach	Cena jednostkowa Netto (PLN)	Cena Netto (PLN) (kol. 3x4x5)	Cena oferty Brutto (PLN)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Węzeł cieplny o mocy do 300,00 kW	35	4			
2.	Węzeł cieplny o mocy do 300,01 kW do 600 kW	11	4			
3.	Węzeł cieplny o mocy powyżej 600 kW	6	4			
4.	Zakończenie/ rozpoczęcie sezonu grzewczego					
5.	Nieprzewidziane a niezbędne dodatkowe prace konserwacyjne.					<b>3 000,00</b>
<i>Łącznie cena oferty brutto</i>						
Słownie cena oferty brutto:						
.....						

**3. W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie oferujemy ferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia**

**za cenę (brutto w PLN): .....**

**(słownie: brutto w PLN) .....**

**4. Oświadczamy, że na oferowany przedmiot zamówienia udzielamy:**

- ..... \* (min. 12) miesięcy rękojmi,
- ..... \* (min. 12) miesięcy gwarancji.

**5. Oświadczamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego i opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2.**

**6. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Garnizon Stołeczny Policji (zgodnie z załącznikiem nr 1).**

**7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert.**

**8. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 24 miesiące.**

**9. Reklamacje należy składać na adres: ..... i nr faksu ..... lub e-mail .....**

**10. Do Formularza Ofertowego dołączam:**

a) Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia w części dotyczącej przeglądu i konserwacji węzłów cieplnych:

***personel: oświadczenie o dysponowaniu osobami o następujących specjalizacjach (należy dołączyć ksero uprawnień):***

- minimum 1 osoba posiadająca kwalifikacje do wykonywania prac związanych z eksploatacją i obsługą urządzeń, instalacji oraz sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV na stanowisku dozoru,

- minimum 1 osoba – monter lub konserwator instalacji sanitarnych posiadający kwalifikacje do zajmowania się eksploatacją sieci i instalacji cieplnych wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW,

- minimum 1 osoba posiadająca kwalifikacje do zajmowania się eksploatacją aparatury kontrolno-pomiarowej i urządzeń automatycznej regulacji urządzeń i instalacji grzewczych

b) Przedstawi wykaz, co najmniej czterech wykonanych usług o odpowiadających swoim zakresem przedmiotowi niniejszego zamówienia tj. polegających na przeglądzie i konserwacji węzła sanitarnego, które są niezbędne do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców - wzór załącznik nr 3, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane należycie.

c) Dokument potwierdzający upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy (aktualny odpis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego).

W przypadku, gdy z ww. dokumentów nie będzie wynikać, iż osoba podpisująca dokumenty jest upoważniona do występowania w imieniu Wykonawcy, Wykonawca dołączy do oferty dokument potwierdzający uprawnienie do jego reprezentowania (np. pełnomocnictwo).

**11. Akceptujemy Ogólne Warunki Umowy**, załączoną do ogłoszenia i zobowiązujemy się, w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, do zawarcia umowy na warunkach tam określonych, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

**12. Wykonawca oświadcza**, że wypełnił obowiązki informacyjne zgodnie z art. 13 lub art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), wobec każdej osoby



fizycznej od której dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu wpisania jej do treści oferty lub załącznika do oferty jako dane osoby reprezentującej Wykonawcę lub uczestniczącej w wykonywaniu zamówienia.

13. Osobą wyznaczoną przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia jest .....

14. Dane kontaktowe: tel.: ..... / faks: ..... /e-mail: .....

.....  
*Data, podpis i pieczęć Wykonawcy*

*\* W przypadku niewypelnienia, Zamawiający uzna, że oferowany przedmiot zamówienia posiada minimalny termin rękojmi i gwarancji.*



## załącznik nr 1 - wykaz obiektów

L.p.	Obiekt	Adres	moc c.o. [MW]	moc c.w. [MW]	moc wentylacja [MW]	razem moc węzła [MW]	moc węzła [KW]
1	KRP I	ul. Belwederska 16	0,2000	0,0407	-	0,2407	240,70
2	KRP I	ul. Wilcza 21	0,1100	0,0267	-	0,1367	136,70
3	KRP I	ul. Zakroczymska 3C	0,1140	0,0326	-	0,1466	146,60
4	KRP II	ul. Malczewskiego 3/5	0,1600	0,0506	0,0523	0,2629	262,90
5	KRP II	ul. Janowskiego 7	0,1082	0,0465	-	0,1547	154,70
6	KRP III	ul. Opaczewska 8	0,0900	0,0200	-	0,1100	110,00
7	KRP IV	ul. Raginisa 4	0,0764	0,0202	-	0,0966	96,60
8	KRP IV	ul. Pirenejska 3a	0,0900	0,0280	-	0,1180	118,00
9	KRP IV	ul. Żytnia 36	0,3340	0,0977	-	0,4317	431,70
10	KRP V	ul. Żeromskiego 7	0,1380	0,1680	-	0,3060	306,00
11	KRP VI	ul. Chodecka 3/5	0,1337	0,0465	-	0,1802	180,20
12	KRP VI	ul. Motycka 15	0,1000	0,0000	-	0,1000	100,00
13	KRP VI	ul. Jagiellońska 51	0,2160	0,3170	-	0,5330	533,00
14	KRP VII	ul. Grenadierów 73/75	0,0680	0,0924	-	0,1604	160,40
15	KRP VII	ul. Umińskiego 22	0,0847	0,0233	-	0,1080	108,00
16	KSP	ul. Jagiellońska 72	0,2350	0,0500	0,2900	0,5750	575,00
17			-	-	-	0,0000	432,00
18	KSP	ul. Waliców 15	0,0800	0,0262	-	0,1062	106,20
19	KSP	ul. Karolkowa 46	1,0006	0,2169	-	1,2175	1217,50
20	KSP	ul. Nowolipie 2	0,9943	0,0744	0,0850	1,1537	1153,70
21	KSP	ul. Nowolipie 2a	0,9537	0,1338	0,5000	1,5875	1587,50
22	KSP	ul. Wiśniowa 44	0,1035	0,0349	-	0,1384	138,40
23	KSP	ul. Okrzei 13	0,1540	0,0620	0,0380	0,2540	254,00
24	KSP	ul. Włochowska 25/33	węzeł 3-funkcyjny c.w., c.t., i c.o.			0,6001	600,10
25			węzeł 3-funkcyjny c.w., c.t., i c.o.			0,6001	600,10
26			węzeł 2-funkcyjny c.w. i c.o.			0,2809	280,90
27	KSP OPP	bud. Nr 1				19,25	
28		bud. Nr 2				11,50	
29		bud. Nr 3				295,32	
30		bud. Nr 5				481,10	
31		bud. Nr 6				143,58	
32		bud. Nr 7				84,89	
33		bud. Nr 8				323,00	



34	KSP OPP	bud. Nr 9					325,99
35		bud. Nr 10					214,53
36		bud. Nr 11					105,39
37		bud. Nr 12					17,40
38		bud. Nr 13					100,57
39		bud. Nr 14					74,46
40		bud. Nr 16					798,97
41		bud. Nr 20					166,89
42		bud. Nr 21					201,20
43		bud. Nr 22					541,21
44		bud. Nr 35					425,56
45	KSP	ul. Wrzeciono 38					87,50
46	KSP	ul. Sierakowskiego 7	0,4187	0,0523	-	0,471	471,00
47	KPP	ul. Jagiellońska 26b Legionowo	węzeł 2-funkcyjny c.w. i c.o.			0,2719	271,90
48	KPP	ul. Paderewskiego 3 Nowy Dwór Maz.	0,1100	0,0550	-	0,1650	165,00
49	KPP	ul. Jana Pawła II 2 Błonie	węzeł 2-funkcyjny c.w. i c.o.			0,0952	95,20
50	KPP	ul. Kraszewskiego 8 Pruszków	0,0940	0,0761	-	0,1701	170,10
51	KPP	ul. Wileńska 43a Wołomin	węzeł 2-funkcyjny c.w. i c.o.			0,1200	120,00
52	KPP	ul. Kościelna 57 Piaseczno	0,1666	0,0360	0,07	0,2691	269,10

A



Opis przedmiotu zamówienia**1. Przewidywana częstotliwość usług dwa razy w roku (na zakończenie sezonu grzewczego oraz na rozpoczęcie sezonu grzewczego) w terminach:**

- |                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| - do 31.01.2020r.                 | I przegląd;   |
| - od 01.06.2020r. do 30.06.2020r. | II przegląd;  |
| - od 01.01.2021r. do 31.01.2021r. | III przegląd; |
| - od 01.06.2021r. do 30.06.2021r. | IV przegląd;  |

**z zastrzeżeniem podjęcia czynności awaryjnych i wynikających z potrzeby zapewnienia właściwego funkcjonowania obiektu.**

**2. Utrzymanie instalacji węzła w szczelności – likwidacja przecieków:**

- a. usuwanie przecieków miejscowych na rurociągach, urządzeniach i osprzęcie z ewentualną wymianą: uszczeltek, śrubunków, zamocowań termometrów i manometrów,
- b. zapewnienie interwencyjnego działania Pogotowia Ciepłowniczego dostawcy ciepła w razie awarii instalacji węzła (24 godz. na dobę),
- c. Zabezpieczenie awarii w ciągu **5 godz.** od zgłoszenia telefonicznego przez Zamawiającego. (Zgłaszane awarie Zamawiającego będą miały pierwszeństwo w realizacji).

**3. Likwidacja niedogrzewań:**

- a. usuwanie niedogrzewań na skutek niedrożności poprzez:
  - doraźne płukanie wodą odmulaczy, wymienników oraz rurociągów,
- b. usuwanie niedogrzewań poprzez ustalenie właściwego ciśnienia dyspozycyjnego po stronie wody sieciowej i instalacyjnej – regulacja hydrauliczna węzła ciepłego,
- c. regulacja urządzeń automatycznych poprzez ustalenie odpowiednich nastaw.

**4. Czynności konserwacyjne:**

- a. czyszczenie siatki filtrów i odmulaczy,
- b. okresowe przełączenie pracy pomp obiegowych,
- c. kontrola działania zaworów bezpieczeństwa i sprawdzanie nastaw wraz z regulacją wraz z czynnościami naprawczymi,
- d. doregulowanie nastaw zaworów automatycznej regulacji do rzeczywistych potrzeb budynku,
- e. współpraca z firmami wykonawczymi dla węzłów będących w okresie gwarancji i rękojmi pod kątem zapewnienia serwisu fabrycznego urządzeń armatury zamontowanych w tych węzłach.
- f. konserwacja urządzeń węzła zgodnie z STR,
- g. typowanie wymienników ciepła do czyszczenia (płukania chemicznego),
- h. kontrola prawidłowości działania urządzeń węzła ciepłego,
- i. typowanie elementów, technologii, automatyki i elektryki węzła do remontu lub wymiany,
- j. kontrola prawidłowości działania urządzeń zabezpieczających (między innymi nastawy termików, wyłączników przeciwporażeniowych) wraz z czynnościami naprawczymi,
- k. konserwacja ciepłomierza,
- l. powtórne uwierzytelnienie ciepłomierza (po awarii lub upływie okresu uwierzytelnienia koszt uwierzytelnienia ponosi Zamawiający),
- m. konserwacja rozdzielni elektrycznych (w tym wymiana przepalonych bezpieczników elektrycznych),
- n. konserwacja automatyki w tym między innymi:
  - Regulator C.W. – kontrola nastaw, sprawności i skuteczność działania.
  - Siłownik z zaworem automatyki C.W.- kontrola sprawności i skuteczność działania
  - Regulator C.O. – kontrola nastaw, skuteczność działania, oraz eksploatacyjne zmiany nastaw (po zgłoszeniu potrzeb przez użytkownika)
  - Siłownik z zaworem automatyki C.O.- kontrola sprawności i skuteczność działania
  - Regulator C.T.

- Siłownik z zaworem automatyki C.T.
  - Czujki temperatur (wewnętrzne i zewnętrzne) sterujących automatyką - sprawności i skuteczność działania, kalibracja.
  - Zabezpieczenia STB i STW – kontrola działania wraz z czynnościami naprawczymi.
- o. konserwacja instalacji elektrycznej siłowej oraz oświetleniowej.
5. **Czynności eksploatacyjne wykonywane w ramach konserwacji (częstotliwość wynikać będzie z bieżących potrzeb zapewnienia poprawności działania węzła):**
- a. uzupełnianie oleju w tulejach termometrów,
  - b. wymiana termometrów – max. 10 szt.,
  - c. płukanie wodą filtrów i odmulaczy,
  - d. płukanie wodą instalacji węzła,
  - e. uzupełnienie wody w instalacji węzła, c.o. i c.t. (odpowietrzanie) i uruchamianie węzła,
  - f. uzupełnienie izolacji termicznej zdemontowanej lub uszkodzonej podczas wykonywania robót konserwacyjnych,
  - g. uzupełnianie powłoki farby antykorozyjnej urządzeń i rurociągów uszkodzonej podczas wykonywania robót konserwacyjnych.
6. **Czynności pomocnicze:**
- a. utrzymanie w czystości pomieszczenia, sprzętu i urządzeń,
  - b. kontrola aktualności wszystkich badań i legalizacji,
  - c. prowadzenie książki eksploatacji urządzeń z okresowymi informacjami o:
    - przeprowadzonych badaniach, próbach, naprawach, remontach, itp.,
    - kontroli działania węzła – odnotowanie odczytanych głównych parametrów pracy urządzeń (temperatura, strat ciśnienia, zużycie wody i energii, itp.),
    - w przypadku braku książki eksploatacyjnej Wykonawca zobowiązany jest do jej założenia.
7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania czynności, które nie zostały wyżej wymienione ale mieszczących się w zakresie konserwacji.
8. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania prac z należytą starannością w sposób zgodny z aktualnym poziomem wiedzy technicznej, instrukcjami obsługi węzłów, DTR urządzeń i przepisami UDT;
9. Jeżeli konserwacja węzła wykaże, że węzeł wymaga naprawy, która nie mieści się w ramach konserwacji to Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, kosztorys inwestorski oraz przedmiar robót na wykonanie prac związanych z realizacją naprawy.
10. Wykonawca dokona przeglądu instalacji związanej z c.w.u, c.o. i c.t. oraz przeprowadzi odpowietrzenie instalacji oraz sprawdzi ciśnienie i ewentualnie uzupełni powietrze w naczyniach zbiorczych.
11. Wykonawca zobowiązany będzie do współpracy z grupą remontową Komendy Stołecznej Policji.





## WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

Lp.	Nazwa i adres odbiorcy	Wartość wykonanej usługi w PLN	Terminy wykonania		Rodzaj usługi
			Rozpoczęcie	Zakończenie	
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
....					

Wykonawca przedstawi wykaz, co najmniej czterech wykonanych usług o odpowiadających swoim zakresem przedmiotowi niniejszego zamówienia tj. polegających na przeglądzie i konserwacji węzła sanitarnego, które są niezbędne do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane należycie.

DATA

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



Zatwierdzenie w 1  
do Formularza Ofertowy

## OGÓLNE WARUNKI UMOWY

UMOWA Nr .....

zawarta w dniu ..... w Warszawie pomiędzy:

**Komendantem Stołecznym Policji**

z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowolipie 2,  
reprezentowanym przez:  
zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”

a

zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą”

na zrealizowanie zamówienia z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), na podstawie art. 4 pkt 8 tej ustawy o następującej treści:

### § 1

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług przeglądów technicznych i konserwacji węzłów ciepłych zainstalowanych w obiektach KSP zlokalizowanych na terenie Garnizonu Stołecznego Policji (zgodnie z załącznikiem nr 1).
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
  - a) zmiany adresu obiektu w którym świadczone będą usługi,
  - b) zmniejszenia ilości węzłów, w przypadku, gdy którykolwiek z obiektów wskazanych w załączniku nr 1 do umowy zostanie wyłączony spod administrowania i zarządzenia przez KSP przy zachowaniu pozostałych warunków umowy, w tym cen, o których mowa w § 2 ust. 1.
3. Przedmiot umowy obejmuje m.in.:
  - a) przeprowadzanie przeglądów technicznych i konserwacji węzłów zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy oraz innych czynności nie uwzględnionych w powyższym załączniku a mieszczących się w zakresie konserwacji/przeglądu, zapewniających utrzymanie węzłów w sprawnym stanie technicznym,
  - b) utrzymanie całodobowego pogotowia technicznego przez **7 dni w tygodniu**, w tym usuwanie skutków awarii mieszczących się w ramach konserwacji w możliwie najkrótszym czasie jednakże nie przekraczającym **4 godzin** od chwili przybycia na miejsce awarii. Maksymalny czas dojazdu do miejsc ujętych w załączniku nr 1 do umowy i zabezpieczenia awarii, licząc od chwili przekazania przez Zamawiającego telefonicznego zgłoszenia nie powinien przekroczyć **4 godzin**. Za awarię Zamawiający rozumie nieprawidłowości w funkcjonowaniu węzła powstałe między poszczególnymi konserwacjami (np. brak ciepłej wody, wyciek, brak masy cieplnej itp.).  
**W przypadku skutków awarii wykraczających poza czynności konserwacyjne Wykonawca sporządzi kosztorys naprawy, której naprawa zlecona będzie odrębnym zamówieniem, z zastrzeżeniem § 2 pkt. 3.**
  - c) prowadzenie przez Wykonawcę książki eksploatacji dla każdego węzła do której Wykonawca będzie wpisywał czynności i terminy ich wykonania. W przypadku braku książki eksploatacji Wykonawca założy książkę. Książka eksploatacyjna stanowić będzie własność Zamawiającego.
  - d) zapewnienie przez Wykonawcę narzędzi, urządzeń oraz nowych, wolnych od wad części i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonywania zamówienia (np. oleje, smary, farby, rozpuszczalniki, uszczelki, śruby, nakrętki, wkrety i inne wynikające z opisu przedmiotu zamówienia zał. nr 2).
4. W ramach przeglądów o których mowa w ust. 3 lit. a) Wykonawca zobowiązuje się do sporządzania kosztorysu niesprawnych podzespołów i urządzeń danego węzła, z wyłączeniem zakresu wynikającego z konserwacji bieżącej i nieprzewidzianych a niezbędnych dodatkowych prac konserwacyjnych zgodnie z zapisem § 2 pkt. 3 lit b). Naprawa lub wymiana podzespołów i urządzeń węzła zostanie zlecona odrębnym zamówieniem.
5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy:

a) Przeprowadzanie okresowych przeglądów serwisowych urządzeń cztery razy w ciągu obowiązywania umowy w każdym z obiektów wymienionych w ust.1, w terminach:

- |                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| - od 01.04.2020r. do 30.04.2020r. | I przegląd;   |
| - od 01.09.2020r. do 30.09.2020r. | II przegląd;  |
| - od 01.04.2021r. do 30.04.2021r. | III przegląd; |
| - od 01.09.2021r. do 30.09.2021r. | IV przegląd.  |

b) Wykonawca niezwłocznie prześle protokoły Zamawiającemu po wykonaniu usługi ale nie później niż 10 dni roboczych od wykonania ostatniego przeglądu.

6. Usługi wykonywane będą w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 16.00, o ile nie zostaną uzgodnione przez Strony inne godziny.
7. Wszystkie czynności podjęte w ramach wykonania usług jak również informacje o stwierdzeniu bądź nie, uszkodzeń podzespołów i urządzeń węzła muszą być odnotowane przez Wykonawcę w książce eksploatacji, o której mowa w ust. 3 lit. c).
8. Każda z usług (odpowiednio do rodzaju) zostanie uznana za wykonaną po podpisaniu protokołu odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 4.

## § 2

1. Strony ustalają stałe w okresie obowiązywania umowy ceny brutto w PLN, za wykonanie usług (odpowiednio do rodzaju węzła) określone w załączniku nr 3 do umowy.
2. W cenach, o których mowa w ust. 1 Wykonawca uwzględnił koszt:
  - a) wykonania czynności, o których mowa w § 1 ust. 3 lit. a-c), § 1 ust. 4 oraz załączniku nr 2 do umowy,
  - b) zakupu materiałów eksploatacyjnych i części, o których mowa w § 1 ust. 3 lit. d),
  - c) użycia narzędzi i urządzeń niezbędnych do wykonania usługi, o których mowa w § 1 ust. 3 lit. d),
  - d) dojazdu do obiektów wskazanych w załączniku nr 1 do umowy,
  - e) pozostałe koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym podatek VAT.
3. Rozliczenie z wykonywania usług odbywać się będzie po zakończeniu prac w terminach opisanych w § 1 ust. 5 lit. a-b) lub każdorazowo po wykonanych usługach w zakresie dodatkowych prac konserwacyjnych po podpisaniu przez użytkownika protokołu odbioru.
  - a) należność Wykonawcy z tytułu wykonanej usługi wynikać będzie z sumy cen jednostkowych brutto w PLN wskazanej w załączniku nr 3 do umowy (Formularz Ofertowy Wykonawcy) lub ceny za dodatkowe prace konserwacyjne wynikające z nagłej potrzeby wykonania, a nie będące w zakresie przeglądów technicznych i konserwacji węzłów.
  - b) zakres i wartość nieprzewidzianych a niezbędnych dodatkowych prac konserwacyjnych musi być każdorazowo przed wykonaniem zatwierdzona przez Zamawiającego. Łączna wartość wszystkich dodatkowych prac konserwacyjnych w okresie obowiązywania nie może przekroczyć **3 000,00 zł brutto**.
4. Z przeprowadzonego przeglądu technicznego i konserwacji na danym obiekcie Wykonawca sporządzi w dwóch egzemplarzach protokół wykonania usług podpisany przez Wykonawcę i użytkownika obiektu. Pierwszy egzemplarz protokołu Wykonawca dołączy do książki eksploatacji, o której mowa w § 1 ust. 3 lit. c) drugi egzemplarz prześle Zamawiającemu zgodnie z zapisem ust. 5.
5. Przekazane Zamawiającemu ze wszystkich obiektów wyszczególnionych w załączniku nr 1 do umowy (z zastrzeżeniem § 1 ust. 2) protokoły, o których mowa w ust. 4 stanowiąc będą podstawę do podpisania przez Strony bez uwag protokołu odbioru usługi, który stanowiąc będzie podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury dla każdego okresu rozliczeniowego.
6. Zamawiający zapłaci za wykonane usługi w terminie **30 dni** licząc od daty otrzymania od Wykonawcy prawidłowo wystawionej, zgodnie z zapisem ust. 5 z uwzględnieniem ust. 3, faktury. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
7. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy odsetki ustawowe, w razie nieopłacenia faktury, w terminie, o którym mowa w ust. 6.
8. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie przelewu wierzytelności wynikających z wykonywania niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

## § 3

1. Wykonawca oświadcza, że będzie wykonywał usługi:
  - a) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym. m.in. *ustawą z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorcze technicznym* (Dz.U. z 2019r, poz. 667), instrukcjami obsługi węzłów, Dokumentacją Techniczno-Ruchową (DTR), przepisami przeciwpożarowymi i BHP w szczególności budowlanymi i instalacyjnymi,
  - b) z należytą starannością, zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej,

- c) przez wyspecjalizowane branżowo osoby wskazane w załączniku nr 4 do umowy,
  - d) w sposób nie powodujący utraty gwarancji udzielonej przez instalatora danego węzła.
2. Wykonawca gwarantuje, że użyte do konserwacji części oraz materiały eksploatacyjne są nowe, wolne od wad uniemożliwiających ich użycie zgodnie z przeznaczeniem,
  3. Wykonawca zobowiązuje się i ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowe wykonywanie usług.
  4. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy zobowiązany jest do posiadania aktualnej polisy OC obejmującej ubezpieczenie z tytułu prowadzonej działalności, zawartej na kwotę nie niższą niż wartość umowy.
  5. W przypadku, gdy polisa OC utraci ważność w okresie obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązuje się do przekazania kserokopii aktualnej polisy w terminie nie przekraczającym **7 dni** przed upływem terminu ważności pierwotnie złożonych dokumentów. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w niniejszym ustępie.
  6. Zamawiający zapewni dostęp do obiektów wskazanych w załączniku nr 1 do umowy.
  7. Osobą nadzorującą wykonywanie umowy ze strony Wykonawcy jest ....., nr tel. ....
  8. Osobą nadzorującą wykonywanie umowy ze strony Zamawiającego jest ....., nr tel. ....
  9. W ramach pogotowia technicznego, o którym mowa w § 1 ust. 3 lit. b) Wykonawca zapewnia całodobową możliwość telefonicznego powiadamiania przez 7 dni w tygodniu o zaistniałej awarii na numer telefonu .....

#### § 4

1. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady w wykonanej usłudze oraz użytych do wykonania usługi częściach i materiałach eksploatacyjnych, w okresie **12 miesięcy** licząc od daty podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 5.
2. W przypadku stwierdzenia wad w wykonanej usłudze, wymienionych częściach lub materiałach eksploatacyjnych w okresie rękojmi, Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt do ich usunięcia lub wymiany na wolne od wad, w terminie nie przekraczającym **5 dni roboczych** licząc od dnia przekazania przez Zamawiającego reklamacji złożonej zgodnie z zapisem ust. 3.
3. Reklamacje Zamawiający będzie przysyłał w formie pisemnej (dopuszczalna droga faksowa) na adres.....

#### § 5

1. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowy:
  - a) 10% wartości, o której mowa w § 7, gdy Zamawiający rozwiąże umowę (odstąpi lub wypowiedzie umowę) z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
  - b) 10% wartości, o której mowa w § 7 w przypadku rozwiązania umowy (wypowiedzenia umowy lub odstąpienia od umowy) przez Wykonawcę na jakiegokolwiek podstawie z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego,
  - c) 100,00 brutto w PLN za każdy dzień opóźnienia wykonania przeglądów technicznych węzłów cieplnych zgodnie z podanym terminem w § 1 ust. 5 lit. a-b),
  - d) 50,00 brutto w PLN za każdą godzinę opóźnienia w dotrzymaniu terminu usunięcia awarii, o którym mowa w § 1 ust. 3 lit. b),
  - e) 0,5% wartości, o której mowa w § 7 za każdy dzień opóźnienia w dotrzymaniu terminu wskazanego w § 4 ust. 2.
2. Zapłata kary, o której mowa w ust. 1 lit. c-e) nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar z wynagrodzenia (z faktur).
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w części niezrealizowanej umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia z jednoczesnym naliczeniem kary umownej, o której mowa w ust. 1 lit. a) w przypadku, gdy Wykonawca:
  - a) dwukrotnie w okresie obowiązywania umowy przekroczy o co najmniej **3 dni roboczych** terminu wskazanego w §1 ust. 5 lit. a-b),
  - b) nie dostarczy dokumentów w terminach wskazanych w § 3 ust. 5.
6. Kary mają charakter gwarancyjny i mogą być naliczane z każdego tytułu odrębnie.

## § 6

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. Rozwiązanie (wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy) powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności ze wskazaniem okoliczności uzasadniających tę czynność.
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem na przyszłość w sytuacji ograniczenia lub cofnięcia środków przyznanych w budżecie na lata 2020-2021 przez dysponenta 1 lub 2 stopnia.
5. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy i nie będzie miał względem Zamawiającego żadnych roszczeń.

## § 7

Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia i będzie wykonywana przez 24 miesiące, jednakże nie dłużej niż do osiągnięcia kwoty ..... **brutto w PLN.**

## § 8

1. Kwestie sporne wynikłe w związku z wykonywaniem umowy rozstrzygane będą przez sąd Powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

## § 9

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część:


- Załącznik nr 1 - Wykaz obiektów z węzłami wraz z ich mocą i lokalizacją
- Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia
- Załącznik nr 3 - Formularz Oferty Wykonawcy
- Załącznik nr 4 - Kopia polisy OC
- Załącznik nr 5 - Klauzula Rodo

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCA**

RADCA PRAWNY  
Komendy Stołecznej Policji

  
Grzegorz GOŁAWSKI

  
NACZELNIK  
Wydziału Administracyjno-Gospodarczego  
Komendy Stołecznej Policji  
Dariusz KOMÓRNICKI

SPECJALISTA (koordynator)  
Zespołu ds. Ochrony Danych Osobowych  
Komendy Stołecznej Policji  
asp. szt. Piotr OTRĘBSKI

**Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie przepisów prawa**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) zwanym dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Stołeczny Policji.  
2) nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych sprawuje inspektor ochrony danych osobowych:

Adres: ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa;

e-mail: iod@ksp.policja.gov.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b,c i f RODO w celu związanym z postępowaniem prowadzonym na usługi prowadzone w postępowaniu poniżej 30 000 Euro p.t.: „Usługa polegająca na wykonaniu przeglądów technicznych i konserwacji węzłów cieplnych zainstalowanych w obiektach KSP zlokalizowanych na terenie Garnizonu Stołecznego Policji.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwaną dalej „ustawa Pzp”;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO \*\*;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO.

*\*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*

*\*\*Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.*

