



Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

dot. Rozbudowy dróg gminnych: ul. Grunwaldzkiej na odc. Gimnazjalna – Al. Jerozolimskie i ul. Podmiejskiej na odc. Grunwaldzka – Jarzębinowa oraz rozbudowa drogi powiatowej Al. Tysiąclecia o dł. L=50,7 m w Pruszkowie, nr WSR.271.9.2023

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2022 roku, poz. 1710 ze zmianami), Zamawiający poniżej **zamieszcza pytania dotyczące postępowania wraz z udzielonymi na nie odpowiedziami.**

Pytanie nr 1:

Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o ustalenie średnic studni SD34 i SD35 dla budowy sieci kanalizacji deszczowej: w tabeli studni i przedmiarze robót widnieje średnica DN1800mm, natomiast na profilach robót: DN1500mm.

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć średnice studni SD34 i SD35 zgodnie z tabelą studni i przedmiarem, tj. 1800 mm.

Pytanie nr 2:

Czy w związku z budową sieci kanalizacji deszczowej Zamawiający dysponuje niezbędną dokumentacją do przeprowadzenia odwodnienia i zrzutu wypompowanej wody z wykopów powstałych w trakcie robót tj.: projekt obniżenia zwierciadła wód gruntowych, pozwolenie wodnoprawne na budowę zrzutu, zrzut i likwidację zrzutu wód z pompowania? Jeśli tak, Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie tych dokumentów. Jeśli nie, do kiedy Zamawiający je uzupełni?

Pytanie nr 3:

Czy w związku ze zrzutem wód z odwodnienia wykopów powstałych w czasie budowy sieci kanalizacji deszczowej, będą pobierane od Wykonawcy opłaty? Jeśli tak, to w jakiej wysokości?

Odpowiedź ad. 2 i ad. 3:

Zamawiający nie dysponuje projektem obniżenia zwierciadła wód gruntowych. Zamawiający nie określa i nie narzuca sposobu i zakresu odwodnienia wykopów. Jest on po stronie Wykonawcy. Wykonawca we własnym zakresie zabezpiecza sposób odwodnienia i ponosi jego koszty.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania i składania ofert w tym także wypełniania oświadczeń, składania wymaganych dokumentów.

PREZYDENT MIASTA
PRUSZKOWA

/-/ Paweł Makuch