

Do Wszystkich Wykonawców

Znak ELOG/DK/2019/009880

Ostrołęka, 09 lipca 2019 r.

Dotyczy: Modernizacja układu pomp wody chłodzącej

Znak sprawy: ZP/EEO/170/2018/DK

Numer ogłoszenia o zamówieniu w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (witryna TED): 2019/D 010-020182 z dnia 15.01.2019 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Działając w imieniu ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA. (zwana dalej „Zamawiającym”) na podstawie art. 92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018, poz. 1986 z póź.zm. – dalej „Ustawa”) niniejszym informuję o wyborze, jako oferty najkorzystniejszej, oferty złożonej przez:

Konsorcjum:

SIGMA POLSKA Sp. z o.o. ul. Karola Miarki 12 44-100 Gliwice jako Lider konsorcjum

oraz

SIGMA GROUP a.s. ul. Jana Sigmunda 313 78349 Lutín, Czechy


Uzasadnienie

Wykonawca, tj. Konsorcjum: SIGMA POLSKA Sp. z o.o. ul. Karola Miarki 12 44-100 Gliwice jako Lider konsorcjum oraz SIGMA GROUP a.s. ul. Jana Sigmunda 313 78349 Lutín, Czechy spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ponadto oferta przez niego złożona jest najkorzystniejsza w świetle zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryteriów oceny ofert.

Do upływu terminu składania ofert tj. do 11 marca 2019 roku do godz. 13:00, wpłynęły za pośrednictwem platformy zakupowej OpenNexus następujące oferty:

Wykonawca	Cena brutto [zł]	Sprawność pompy dla punktu pracy: wysokość podnoszenia 12 m i wydajność pompy Q=30 m ³ /h [%]	Czy w ofercie wskazano rozwiązanie techniczne mające umożliwić inspekcję łożysk poprzecznych pompy i korekty luzu tych łożysk w okresie między remontami bez konieczności demontażu układu przepływowego pomp [TAK/NIE]	Łączna punktacja
	punkty w kryterium „cena”	punkty w kryterium „sprawność pompy”	punkty w kryterium „rozwiązania techniczne”	
SIGMA POLSKA Sp. z o.o. ul. Karola Miarki 12 44-100 Gliwice jako Lider konsorcjum SIGMA GROUP a.s. ul. Jana Sigmunda 313 78349 Lutin, Czechy	11 045 400,00	88	Tak	94,09
punktacja	86,09	3	5	
Grupa Powen-Wafapomp S. A. ul. Odlewnicza 1 03-231 Warszawa	10 565 208,00	86	Tak	91,00
punktacja	90,0	1	0 *	
VEGA VALVE Sp. z o.o. ul. Jesionowa 24E2 05-230 Kobyłka	21 754 395,00	90,46	Nie	X
punktacja	podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12) Ustawy pzp a jego oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) i pkt 5) oraz pkt 7a)			

* W ocenie Zamawiającego zaoferowane rozwiązanie techniczne nie umożliwia inspekcji łożysk poprzecznych pompy i korekty luzu tych łożysk w okresie między remontami bez konieczności demontażu układu przepływowego pomp.

Wiceprezes Zarządu

 Mariusz Wdowczyk

Prezes Zarządu

 Leszek Kowalski