

Gliwice, 11.08.2021 r.

**ZT/2299/2021/8367**

**Znak sprawy: S/WT/21/206**

**ZAKŁAD PROJEKTOWO - HANDLOWY**

**„PROJ – PROSPER”**

**Jacek Ińczyk**

**ul. Kozłowska 19**

**44 – 100 Gliwice**

**Dot.: dokumentacji projektowej podłączenia do sieci wodociągowej budynku mieszkalnego  
wielorodzinnego przy ul. Toszeckiej 12 w Gliwicach  
(Inwestor: Zarząd Budynków Miejskich II TBS Sp. z o.o.)**

Dokonano sprawdzenia przedłożonego opracowania pod kątem zgodności z warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej.

Poniżej przedstawiamy nasze uwagi oraz warunki:

1. Przyłącze wodociągowe PE Ø63 x 5,8 mm od włączenia w punkcie W1 do istniejącej sieci wodociągowej stalowej Ø100 mm w ulicy Warszawskiej do zaworu głównego za wodomierzem zabudowanym w pomieszczeniu technicznym budynku pozostanie na stanie majątkowym i w eksploatacji Inwestora.
2. Zasuwa odcinająca DN50 pozostanie na stanie majątkowym i w eksploatacji PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach.
3. W trakcie realizacji inwestycji należy dotychczasowe przyłącze wodociągowe odciąć od sieci wodociągowej w ulicy Warszawskiej i zaślepić.
4. Próbę ciśnienia wykonanego przyłącza wodociągowego należy wykonać na ciśnienie 1,0 MPa.
5. Należy zastosować się do uwag podanych w decyzji Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach nr ZDM/2095/2021/DS z dnia 28.06.2021 r.
6. Należy zawiadomić tut. przedsiębiorstwo o rozpoczęciu prac związanych z budową przyłącza. Szczegółowe warunki w tym zakresie określa punkt III. „Warunki formalne, zgłoszenia i odbiory przyłącza” załącznika do wydanych warunków przyłączenia do sieci.
7. Inwestor nie może wykonywać żadnych zmian na projektowanych przewodach, nie wolno mu również udzielać zgody osobom trzecim na włączenie do zrealizowanych rurociągów bez wiedzy tut. przedsiębiorstwa.

Niniejsze pismo stanowi integralną część wydanych warunków przyłączenia, nasze pismo znak: ZT/1202/2021/4000 z dnia 14.05.2021 r.

 Sprawę prowadzi: Marek Dobrzyński, tel. 32 338 71 85

**Załączniki:**

1 egz. projektu

**Kopia:**

ZT M.D. + 1 egz. projektu

  
KIEROWNIK  
DZIAŁU TECHNICZNEGO  
Barbara Matyszewicz-Wróbel

**Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o.**

Konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A.  
30103015080000000804347003  
INIP 631-010-26-08  
Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X  
KRS 0000027652  
Kapitał zakładowy 212 195 000,00 zł

Biuro Obsługi Klienta: tel.: +48 32 338 71 71  
tel.: +48 32 232 17 06  
fax: +48 32 232 31 35  
bok@pwik.gliwice.pl  
Sekretariat: tel.: +48 32 428 44 65

ul. Rybnicka 47  
44-100 Gliwice

pwik@pwik.gliwice.pl  
www.pwik.gliwice.pl