



licznik ADM
ul. Toszecka 12

Skrzynka S\$ z wyłącznikiem różnicowo-prądowym B16A,30mA

Zasilanie pompy drenażowej w piwnicy poprzez gniazdko
230V, 16A (natynkowe IP44) zabudowane na ścianie w pobliżu
pompy .

Gliwice ul. Toszecka 12. Złącze kablowo-
pomiarowe (szafa) zabudowane przy
elewacji budynku.

FOTO nr 2

2021-8-11 19:33