

**Budowa oświetlenia w m. Zdziechowa działka nr 105, 205/2, 99/9, 103/10**

**Budowa oświetlenia w m. Piekary, os. Porzeczkowe dz. 129/52, 129/55**

Pytania jakie wpłynęły do postępowania i odpowiedzi zamawiającego

Pytanie nr 1

Czy zamawiający zwolni wykonawcę z opłaty zajęcia pasa drogowego w czasie prowadzenia robót? Jeżeli nie - to jaka jest wysokość opłaty za 1m<sup>2</sup> pobocza.

Odpowiedź

Zamawiający zwalnia z tego typu opłat.

Pytanie nr 2

Czy wszystkie drogi na których budowane jest oświetlenie są własnością tylko Gminy?

Odpowiedź

Tak

Pytanie nr 3

Czy zamawiający wymaga, aby końce kabli w słupach były wyposażone w palczatki termokurczliwe AK4 6-35?

Odpowiedź

Tak wymaga

Pytanie nr 4

Czy zamawiający posiada pozwolenie na budowę oraz dziennik budowy dla tych inwestycji?

Odpowiedź

Tak

Pytanie nr 5

Bednarkę FeZn 25x4 zamawiający wymaga aby układać 10cm pod kablem czy nad kablem na foli ostrzegawczej?

Odpowiedź

Na dnie wykopu **układa** się **bednarkę** i przysypuje 10cm warstwą ziemi. Potem na to piasek, kabel, piasek itd. Jest to najprostszy i najbardziej ekonomiczny sposób na uzyskanie dobrej wartości uziemienia.

Pytanie nr 6

W związku z droższymi materiałami na rynku czy zamawiający zaakceptuje zastosowanie przewodów do opraw YDYżo 3x1,5mm? Oprawy są energooszczędne.

Odpowiedź

Wykonać zgodnie z projektem

Pytanie nr 7

Czy zamawiający zaakceptuje numerację słupów w formie samoprzylepnych grawerowanych naklejek odpornych na promieniowanie UV?

Odpowiedź

Tak

Pytanie nr 8

Jeżeli do każdego słupa zostanie wprowadzona i podłączona bednarka to czy wykonawca może nie wykonywać linek łączących przewód PEN z obudową słupa? Jeżeli nie to czy zamawiający zaakceptuje linkę LgYżo 1x10mm<sup>2</sup> do połączenia słupa z PEN?

Odpowiedź

Tak zaakceptuje

Pytanie nr 9

Czy zamawiający zaakceptuje do sterowania oświetleniem zegar Rabbit CPA 4,0 zamiast PSO-02PD?

Odpowiedź

Tak

Pytanie nr 10

Czy zamawiający wymaga uszczelnienia wylotów rur osłonowych przed zamulaniem? - jeżeli tak to czy wykonawca może zastosować piankę poliuretanową?

Odpowiedź

Nie wymaga

Pytanie nr 11

Czy zamawiający zaakceptuje we wnęce słupa połączenia IZK

Odpowiedź

Tak