



Wrocław 2021-03-31

**ZP 262-1/2021**

**Dotyczy: Przebudowa wybranych wnętrz przeznaczonych na działalność Działu Nauczania i Spraw Studenckich oraz dziekanatów, wykonanie systemu sygnalizacji pożaru i instalacji elektrycznych w budynku głównym Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.**

Działając na podstawie art. 284 ust. 1, ust. 2 i ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu informuje, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w niniejszym postępowaniu:

**PYTANIE 1**

Proszę o informację czy drzwi D3 wg rysunku AD\_3 należy przyjąć do wyceny

Odpowiedź:

Drzwi D3 na rysunku AD-3 znajdują się w zakresie zamówienia i są to te same drzwi co D3P na rys A-4.

Są to drzwi o odporności pożarowej EI30.

Zamawiający w ramach Opisu przedmiotu zamówienia pkt. II ppkt. 1.4) zawarł informację o zmianie drzwi D3P z aluminiowych na drewniane o takich samych parametrach dotyczących ochrony przeciwpożarowej.

Powyższe pytanie wraz z odpowiedzią stanowi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.

W związku z faktem, iż udzielane odpowiedzi nie stanowią istotnej zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.