



Znak: AE/ZP-27-21/21

Tarnów, 2021-07-08

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości nie przekraczającej progów unijnych (poniżej 5 350 000 EURO) na wykonanie zadania pn. „Rozbiórka istniejącego budynku technicznego i budowa budynku administracyjnotechnicznego wraz z przebudową istniejącego wjazdu, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki Nr 137/3 i 122/8, obręb 164 przy ul. Szpitalnej 13 w Tarnowie”.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. Dotyczy zakupu i montażu windy - W rysunkach projektowych wrysowane są drzwi szybowe teleskopowe, a w opisie jest mowa o drzwiach centralnych, proszę o sprecyzowanie jakie mają być drzwi?
2. Dotyczy zakupu i montażu windy - W opisie drzwi mają być wykonane ze stali nierdzewnej typu LEN, czy dopuszcza się stal nierdzewną szlifowaną i z jakiego materiału ma być wykonana kabina?
3. Dotyczy zakupu i montażu windy - W projekcie nie ma zaznaczonego miejsca usytuowania maszynowni (aparatury sterowej) najczęściej montuje się ją przy drzwiach na ostatnim piętrze, czy takie rozwiązanie należy przyjąć?
4. Dotyczy zakupu i montażu windy - Jaki udźwig? Jeżeli kabina ma być dostosowana do przewozu łóżek to minimum 1600 kg, jaki wymiar kabiny: szerokość i głębokość wewnątrz?
5. Dotyczy zakupu i montażu windy - Jaką przyjąć szerokość w świetle drzwi?
6. Dotyczy gwarancji na wykonane roboty budowlane i zastosowane materiały - Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu w SWZ i Umowy. Zamawiający w warunkach określił minimalny okres gwarancji od 36 miesięcy przy czym za kolejne dodatkowe 6 miesięcy powyżej 36 miesięcy okres gwarancji jest punktowany. Wykonawca chcąc udzielić gwarancji na maksymalny okres musi mieć taką gwarancję zagwarantowaną od dostawców urządzeń, sprzętów, wyposażenia np. oprawy, oświetleniowe stolarkę, centrale itp. Większość producentów ww. urządzeń udziela gwarancji do 24 miesięcy. Prosimy o wprowadzenie zapisu do SIWZ i Umowy:  
„Wykonawca udzieli na roboty budowlane minimum 36 miesięcy, maksymalny wg kryterium okresu gwarancji oraz Wykonawca udzieli na wbudowane i dostarczane urządzenia gwarancji zgodnej z gwarancją producenta”

**Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:**

**Ad. 1**

Zamawiający informuje, iż zgodnie z rysunkiem projektowym dźwig ma być wyposażony w drzwi teleskopowe.

**Ad. 2**

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza wykonania drzwi ze stali nierdzewnej szlifowanej, drzwi mają być wykonane i kabina wykończona stalą nierdzewną z fakturą lnu.

**Ad. 3**

Zamawiający informuje, iż lokalizacja maszynowni (aparatury sterowej) to: sterownia standardowa na ostatnim piętrze. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż węgierek szybu należy przystosować na etapie realizacji przedmiotu zamówienia.

**Ad. 4**

Zamawiający informuje, iż udźwig windy to: 1000 kg, natomiast jej wymiary wewnątrz to: szerokość min. 140 cm, głębokość min. 240 cm.

**Ad. 5**

Zamawiający informuje, iż należy przyjąć szerokość w świetle drzwi min. 120 cm.

**Ad. 6**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ i wymaga, aby Wykonawca udzieli gwarancji:

- na wykonane roboty budowlane i zastosowane materiały – minimum 36 – miesięcy od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy,
- na zainstalowane urządzenia - minimum 24 – miesięcy od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż podtrzymuje punktację w kryterium „okres gwarancji na wykonane roboty budowlane i zastosowane materiały” opisaną w pkt.21.1.3. SWZ.

Otrzymują:

1. Platforma Zamawiającego
2. a/a



**DYREKTOR**  
Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika  
w Tarnowie  
*Marcin Kuta*