

Gdańsk, dnia 24.11.2021 r.


L.dz. Adm 8A/2021/8452, 8453/2021

**Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podst. art. 275 pkt 1 ustawy Pzp**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. 2021r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców, przekazuje poniżej treść zapytań i udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu na **Wykonanie przebudowy wraz z remontem budynku 6A na potrzeby Poradni Zdrowia Psychicznego i Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży – znak sprawy Adm 8A/2021.**

I.p.	Treść pytania	Treść wyjaśnienia udzielonego przez Zamawiającego
1	Z oględzin schodów zewnętrznych objętych przedmiotem zamówienia wynika, że są one w bardzo złym stanie technicznym. Stopnice w większości są słabo związane z podłożem, a w miejscach braku podstopnic odsłania się gruntowa podbudowa, na której schody są zbudowane. Naszym zdaniem technologia opisana w przedmiarach nie będzie miała tutaj zastosowania (naprawa ubytków zaprawą naprawczą). Czy w związku z tym Zamawiający przewiduje tylko remont schodów polegający na wymianie uszkodzonych stopnic i podstopnic czy należałoby raczej wycenić rozebranie całkowite schodów (bez murków oporowych) i wykonanie nowych schodów terenowych?	Zamawiający przewiduje tylko wymianę wyraźnie uszkodzonych podstopni i stopni.
2	Prosimy o dokładniejsze określenie materiału, z którego mają być wykonane okładziny podstopnic (tj. stopni). Czy chodzi tutaj o okładzinę kamienną (jaką konkretnie) wykończeniową stopni (np. 3 cm) czy cała konstrukcja stopni ma być wykonana z litej skały? Prosimy o doprecyzowanie.	Okładziny stopni i podstopnic z płyt granitowych gr. 3 cm.
3	Prosimy o potwierdzenie czy balustrada schodów zewnętrznych ma mieć taki sam wygląd jak istniejąca obecnie?	Nowe balustrady o wyglądzie zbliżonym do istniejących.
4	Prosimy o potwierdzenie, czy balustrada zewnętrzna na murkach ma być wykonana ze stali nierdzewnej (malowana, niemalowana) czy wykonać ją należy ze stali malowanej proszkowo?	Ze stali nierdzewnej 316L 1.4404, polerowanej.
5	Z uwagi na to, że jest to nowe postępowanie prosimy o potwierdzenie, że kanalizacja deszczowa z wpustami – w miejscu wykonania nowej nawierzchni z kostki nie wchodzi w zakres zamówienia.	Nie wchodzi w zakres.
6	Prosimy o odpowiedź czy remont murków oporowych od strony wejścia do dawnego prosektorium jest w zakresie przedmiotu zamówienia?	Nie wchodzi w zakres.
7	Prosimy o doprecyzowanie, z jakiego materiału ma być wykonana nowa nawierzchnia przed budynkiem od strony schodów zewnętrznych, czy ma być np. kostka granitowa cięto-łupana/cięta/łupana, czy innego rodzaju, np. betonowa?	Z kostki granitowej cięto-łupanej.
8	W związku z tym, że w kilku pomieszczeniach widoczne są ślady podciągania kapilarnego wody lub zalewania ścian przy skarpach we wcześniejszych	Naprawa bez szczególnych technologii naprawczych.





	okresach (w chwili obecnej ściany są suche, widoczne natomiast odparzenia tynków) prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający będzie wymagał zastosowania w tych miejscach szczególnych technologii naprawczych czy tylko odkucie luźnych tynków i naprawę powierzchni ścian jak w innych pomieszczeniach?	
9	Prosimy o wydłużenie terminu składania ofert o minimum 3 dni robocze. Prośbę motywujemy prawdopodobną koniecznością dostosowania przygotowywanej dotychczas oferty do odpowiedzi Zamawiającego na powyższe pytania, np. w przypadku zmiany założonej technologii robót oraz wydłużającymi się okresami oczekiwania na niektóre wyceny materiałów i usług, spowodowanymi okresem chorobowym i zbliżającym się końcem roku rozliczeniowego.	Zamawiający przesuwając termin składania ofert na dzień <b>30 listopada 2021 roku godz. 10:00.</b>
10	Ze względu na nieobecność przedstawiciela firmy na przeprowadzonej wizji lokalnej w terminie 17.11.2021r. spowodowanej złym samopoczuciem oraz zwolnieniem lekarskim w dniu wizji. Bardzo prosimy o ponowne wyznaczenie terminu wizji lokalnej w celu uniknięcia odrzuceniu oferty.	Zamawiający wyznacza <b>dodatkowy termin na odbycie wizji lokalnej tj. 26.11.2021r. godz. 10:00</b> , dla Wykonawców, którzy nie uczestniczyli w wizji w terminie 17.11.2021r. Miejsce spotkania: siedziba Zamawiającego, budynek 17 pok. 23.

Zamawiający udostępni protokół z wizji lokalnej przeprowadzonej w dniu 17.11.2021r.

dr n. ekon. Mariusz Kaszubowski

*Mariusz Kaszubowski*  
Dyrektor

Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego  
im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku

Wykonała: Dorota Achcińska  
Dział Zamówień Publicznych  
e-mail: [dzpublicznych@wsp-bilikiewicz.pl](mailto:dzpublicznych@wsp-bilikiewicz.pl)  
tel. 58 52 47 518

Kierownik Działu Technicznego

*Jarosław Miesikowski*  
Jarosław Miesikowski

