



Włocławek, dnia 08.11.2021

Zn.spr.: Z.270.1.8.2021

**Uczestnicy postępowania za
pośrednictwem strony
internetowej prowadzonego
postępowania**

Dotyczy: wyjaśnienia treści SWZ w trybie art. 284 ust.1 ustawy Pzp

Na podstawie art. 284 ust. 6 Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytanie do tyczące treści SWZ, które wpłynęło w dniu 05-11-2021r. za pośrednictwem strony internetowej postępowania.

Treść pytania:

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę kruszywa na inne kruszywo twarde np. Melafir, granit oraz czy Zamawiający dopuszcza zmianę frakcji kruszywa z 31,5-63 na 0-63 z powodu braku dostępności?

Odpowiedź:

Na podstawie opinii otrzymanej od projektanta oraz w nawiązaniu do postanowień pkt 4 ppkt.2 SWZ, Nadleśnictwo informuje, że dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych pod względem istotnych (głównych) parametrów technicznych i użytkowych, przy zachowaniu, co najmniej tego samego poziomu jakości, trwałości oraz kompatybilności z pozostałymi materiałami użytymi przy realizacji zamówienia, jak niżej:

1. Przy wykonaniu konstrukcji nawierzchni dopuszcza zastosowanie kruszywa łamanego (granit) zamiennie za kruszywo łamane (gnejs) wymagane zgodnie z projektem budowlanym stanowiącym zał. nr 9 do SWZ. Jednocześnie Zamawiający nie dopuszcza zastosowania kruszywa łamanego (Melafir) wymienionego w zapytaniu.
2. Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie kruszywa o frakcji 0-63 mm, zamiennie za kruszywo o frakcji 31,5-63mm wymagane w projekcie budowlanym zał. nr 9 do SWZ, wyłącznie przy wykonaniu nawierzchni podbudowy (warstwa dolna). Jezdnia (warstwa górna), powinna być wykonana wyłącznie z kruszywa o frakcji 0-31,5mm tj. zgodnie z dokumentacją projektową.
3. Jednocześnie, zgodnie z treścią pkt. 4. Ppkt. 2 SWZ (opis przedmiotu zamówienia), Zamawiający informuje, że „W przypadku wykorzystania zamiennych materiałów, bądź urządzeń innych niż podano

Sprawę prowadzi: Mirosław Kędroń, tel.: +48542349800, e-mail: miroslaw.kedron@torun.lasy.gov.pl

w dokumentacji technicznej należy zachować niezmiennie parametry pracy i budowy urządzeń oraz materiałów opisanych w tej dokumentacji”.

4. Odpowiedź nie powoduje konieczności zmiany treści SWZ oraz ogłoszenia i stanowi integralną część SWZ.

Z poważaniem
Przemysław Jagiełło
Nadleśniczy

/podpisane elektronicznie/

Do wiadomości

1. Uczestnicy za pośrednictwem strony internetowej postępowania
2. Z- a/a