



Olsztyn, dnia 17.10.2022 r.

L.dz. 15 821/2022/DZP

*Do wszystkich Wykonawców  
uczestniczących w postępowaniu*

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 2

**Dotyczy: postępowania nr 385/2022/TP/DZP pt. „Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn: „Dostosowanie budynku zabytkowego zlokalizowanego na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy Placu Łódzkim 2 do warunków bezpieczeństwa pożarowego”**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedstawia uprzejmie odpowiedzi na otrzymane zapytania:

### Pytanie nr 1

Wg Opisu Przedmiotu Zamówienia należy wykonać oddzielenia p.poż. poprzez montaż płyt ognioochronnych klasy REI 120 - prosimy o określenie ścian których dotyczy ten opis.

### Odpowiedź:

Zgodnie z rys. A-02 (w legendzie) przedstawiono opisy oznaczeń graficznych – załącznik graficzny poniżej:



REI120

PROJEKTOWANE WYDZIELENIE STREF POŻAROWYCH

KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ

### Pytanie nr 2

Które elementy "Programu Prac Konserwatorskich i Restauratorskich" należy ująć w ofercie? Opis Przedmiotu Zamówienia nie uwzględnia tych prac.

### Odpowiedź:

Zakres prac jaki należy uwzględnić w ofercie, jak zrealizować podczas robót budowlanych jest literalnie wypisany w części opisowej – „Projekt Architektoniczno-Budowlany” – pkt. 2.2. Uwaga – część opisową dokumentacji projektować należy rozpatrywać w połączeniu z częścią graficzną (rysunkową).

Z poważaniem

KANCLERZ

mgr inż. Bogusław Stec

SPECJALISTA  
mgr Barbara Drozd

Odpowiedzi udzieliła: mgr inż. Monika Cupała  
Sporządziła: Barbara Drozd