



**IZOLACJA KANAŁÓW  
ZEWNĘTRZNYCH 10cm  
WEWNĘTRZNYCH W POM. OGRZEWANYCH 5cm.  
Izolacje wykonać zgodnie z warunkami technicznymi.  
KANAŁY MONTOWAĆ NA HALI NA  
PODKONSTRUKCJI DEDYKOWANJ DLA TEGO TYPU  
KANAŁÓW. ZALECA SIĘ ROZWIĄZANIA SYTEMOWE  
ODPORNE NA UDERZENIA OD PIŁKI NP. KĄTOWNIKI  
STAŁOWE ITD**

	Jednostka projektowa: <i>F.C Usługi Projektowe Wielobranżowe- Franiszek Czerwiński</i> ul.Wałowa 8 48-210 Biała tel. 791-283-239 email: uslugiprojektowe09@gmail.com		Inwestor: <b>Gmina Turawa ul. Opolska 39c 46-045 Turawa</b>		
			Nazwa zadania: Budowa budynku hali sportowej w Zawadzie wraz z infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu w ramach zadania „Program budowy przyszłolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na igrzyskach olimpijskich”.		
	Zespół projektowy:		nr uprawnień	data	podpis
projektant:	mgr inż. Jacek Czerwiński		OPL/1019/POOS/14	X 2023	
projektant sprawdzający:	mgr inż. Arkadiusz Guźda		SLK/7502/PWBS/17	X 2023	
Przedmiot rysunku: PRZEKRÓJ-INSTALACJA WENTYLACJI			stadium: PROJEKT TECHN.	skala: 1:100	nr rysunku: 7