



PODZIAŁ BUDYNKÓW NA STREFY POŻAROWE NA POZIOMIE I PIĘTRA



- UWAGI:
- WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE
 - OBUDOWY SZACHTÓW INSTALACYJNYCH EI 60
- PŁYTA G.K. NIDA OGIEN PLUS NA RUSZCIE 2x15mm+C/U50,
WYPEŁNIENIE WELNA MINERALNA GR. 5cm.
 - ZABUDOWA INSTALACJI POD STROPEM - MAKSYMALNIE
DOSUNIĘTA DO KANAŁÓW
 - PRZEBICIA ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z
RYSUNKIEM INSTALACJI.

I PIĘTRO BUDYNKU A, B, C - STAN PROJEKTOWANY

UWAGA:
OPIS PRZEBIĆ W ŚCIANACH I STROPACH ZNAJDUJĄ SIĘ
NA RYSUNKACH RZUTÓW W SKALI 1:50
I NA ROZWINIĘCIACH ŚCIAN PRZEDSIONKÓW
KŁATEK SCHODOWYCH.

- OZNACZENIA
- GAŚNICA
 - HYDRANT POŻAROWY WEWN.
 - CZUJKA WIELOSENSOROWA
 - REČNY OSTRZEGACZ POŻARU
 - SZACHT ELEKTRYCZNY, lub SKRZYŃKA EL.
 - KORYTKO ELEKTRYCZNE 5,5x13cm
 - PIONY C.O.
 - GRZEJNIKI
 - ISTN. WETYLACJA MECH.
 - WYBURZENIA, DEMONTAŻ
 - ZAMUROWANIA
 - PROJ. ŚCIANKA ŻELBETOWA gr. 12cm
 - OPRAWY EWAKUACYJNE WG. PROJ. ELEKTR.
 - OPRAWY KIERUNKOWE WG. PROJ. ELEKTR.

LEGENDA	
	ŚCIANA O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 120
	ŚCIANA O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 60
	EI 30 DRZWI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 60
	EI 30 DRZWI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30
	PRZEBICIA W SUFICIE
	PRZEBICIA W PODŁODZE
	PRZEBICIA W ŚCIANIE

Projekt:	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DO WYMOGÓW OCHRONY POŻAROWEJ W DOMU STUDENCKIM „ZACZEK” przy ul. Wołoska 141A w Warszawie	Stanowisko:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:
Inwestor:	Politechnika Warszawska Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa	Projektant:	mgr inż. arch. Mariola Trzeciak	mgr inż. arch. Łukasz Błaszczak	
Test:	Figuralnie	Sprawdzający:	mgr inż. arch. Cezary Chmielewski	mgr inż. arch. Cezary Chmielewski	
RZUT I PIĘTRA - PROJEKT		VODA			
00-367 Warszawa, Młokopieka 8/18 m26		00-367 Warszawa, Młokopieka 8/18 m26			
Faza opracowania		Skala		Data opracowania	
PROJEKT ARCH.-BUD.		1:100		12.04.2021	
Branża		nr rysunku		A-05	