

Do uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania nr EZZ/649 /2021 na „Zakup kształtek stalowych i mosiężnych”.

Informuję, że w dniu 04.10.2021 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie o następującej treści:

Pytanie dot. pakiet 2 (kształtki mosiężne): Czy podane ciśnienie i temperatura są prawidłowe, gdyż na rynku nie ma takich kształtek spełniających takie wymagania. Dostępne kształtki w większości mają ciśnienie 10 bar i temp.95st.C.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania kształtek mosiężnych spełniających wymagania dot. ciśnienia 10 – 25 bar. Zamawiający pozostaje jednocześnie przy zachowaniu wymogu temperatury do 120°C.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Zakładu Logistyki Zakupów


mgr Tomasz Szalucki