

Zamawiający : Gmina Wicko
ul. Słupska 9
84-352 Wicko

Wicko, 31.10.2023r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dane	Opis
Nazwa zamówienia	Budowa świetlicy w miejscowości Roszczyce wraz z wyposażeniem
Znak sprawy	RR.271.20.2023.KW
Data pisma	31.10.2023r.

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w postępowaniu w terminie, o którym mowa w art. 284 ust. 2 wpłynęły zapytania do treści SWZ. W związku z tym poniżej zamawiający przedstawia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Numer pytania	Pytanie wykonawcy	Odpowiedź Zamawiającego
Pytanie 1	Na rysunku A3 Dach podano " rury spustowe 100 rynny 150 prostokątne Tytan Cynk w systemie bezokapowym " - brak szczegółu rozwiązania. Proszę o dołączenie.	Rysunek 1 w załączniku
Pytanie 2	Ponieważ rynny i rury spustowe mają być z blachy tytan cynk to czy obróbki też mają być z tej blachy, gdyż w przedmiarach poz. 6.11 są obróbki z blachy z cynku.	Obróbki też z blachy tytan cynk
Pytanie 3	Na rysunkach przekroju brak sposobu odprowadzenia wody opadowej z dachu. Czy woda opadowa ma być odprowadzona do gruntu przy ścianie fundamentowej czy w jakiś inny sposób zagospodarowana.	Odprowadzenie wody opadowej do studzienek spustowych w gruncie

Numer pytania	Pytanie wykonawcy	Odpowiedź Zamawiającego
Pytanie 4	Poz. 6.13 przedmiaru budowlanego "Montaż barier śniegowych". Proszę o uściślenie powyższego, gdyż są różne rodzaje barier śniegowych a w dokumentacji projektowej brak jakiegokolwiek informacji o rodzaju barier śniegowych.	Należy zastosować standardowy płotek przeciwśnieżny systemowy w kolorze dostosowanym do koloru dachówki Rysunek 2 w załączniku
Pytanie 5	Poz. 6.13 przedmiaru budowlanego "Montaż barier śniegowych". Podana jest ilość 22,0m barier śniegowych. Natomiast na rys A-3 Dach połąć dachowa ma 16,46 m szerokości . Jaką ilość przyjąć do wyceny.	Należy przyjąć 22 mb jak w przedmiarze

Z uwagi na fakt, że Zamawiający udzielił wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, wskazany w SWZ termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania

Z up. WÓJTA

Agnieszka Wolańska
Zastępca Wójta