



OZNACZENIA:

F1...F4	- filtr ciśnieniowy Ø1200
WZ	- wskaźnik zamulenia
P2/1, P2/2	- przepływomierz elektromagnetyczny DN32
F1Z1...F2Z6	- przepustnica z napędem elektrycznym
zz	- zawór zwrotny DN32

Uwaga:

- Rurociągi należy mocować do elementów konstrukcyjnych oraz na podporach.
- Miejsce montażu podpór należy przyjąć:
 - w miejscu montażu armatury (przepustnic, zasuw, itp.),
 - w miejscach zmiany kierunków trasy, w miejscach montażu trójników,
 - na długich odcinkach prostych..
- Rurociąg wody popłucznej należy połączyć z istniejącą instalacją wód popłucznych ułożoną w posadzce.
- Wszystkie filtry wykonać na zamówienie o takich samych wymiarach, z zachowaniem odpowiedniego kąta usytuowania wlotu wody surowej i wylotu wody popłucznej.

LEGENDA:

	woda po aeracji
	woda uzdatniona
	woda do płukania
	woda popłuczna
	powietrze ze sprężarki
	wskaźnik zamulenia

WYKONAWCA:



ul. Staroszkolna 16/28 tel. 052 327 65 65
85 - 209 BYDGOSZCZ

INWESTOR:

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Solcu Kujawskim
ul. Targowa 3
86-050 Solec Kujawski

OBIEKT:

Stacja uzdatniania wody w m. Chrośna

TREŚĆ RYSUNKU:

Przekrój przez uzbrojenie filtrów
F1 i F2

Funkcja	Imię i Nazwisko	Specjalność	Nr Uprawnień	Podpisy
Projektant	mgr inż. Marek Pianowski	Ochr. środow. Inst. sanit	GP-KZ-7342/35/94 GP-KZ-7342/213/92	
Sprawdzający	mgr inż. Aleksandra Zalewska	Inst. sanit	KUP/0245/PBS/19	
Faza: --	Skala: --	Data: --	Branża: --	Nr kontraktu: --
				Nr rysunku: --