

Gmina Wieliczki
ul. Lipowa 53
19-404 Wieliczki

G.II.271.1.2023

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SWZ

Postępowanie pn. **Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Wieliczki poprzez przebudowę dróg w systemie zaprojektuj i wybuduj w miejscowościach Niedźwiedzkie oraz Krupin- Markowskie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- edycja druga**

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły pytania:

1. Czy możliwe jest zastąpienie konstrukcji, na drodze w miejscowości Niedźwiedzkie:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 KR1 gr. 4 cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 KR1 gr. 4 cm.
- podbudowa z kruszywa łamanego, kategoria nie mniej niż C 50/30 gr. 17 cm.
- warstwa ulepszanego podłoża z gruntu G1 – 20 cm

równoważnym rozwiązaniem:

- nawierzchnia z betonu cementowego C30/37 grubości 14 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego, kategoria nie mniej niż C 50/30 grubości 15 cm
- warstwa ulepszanego podłoża z gruntu G1 grubości 15 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastąpienie konstrukcji, na drodze w miejscowości Niedźwiedzkie, równoważnym rozwiązaniem:

- nawierzchnia z betonu cementowego C30/37 grubości 14 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego, kategoria nie mniej niż C 50/30 grubości 15 cm
- warstwa ulepszanego podłoża z gruntu G1 grubości 15 cm

2. Czy możliwe jest zastąpienie konstrukcji na drodze Krupin- Markowskie :

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 KR1 gr. 3 cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 KR1 gr. 4 cm.
- podbudowa z kruszywa łamanego, kategoria nie mniej niż C 50/30 gr. 19 cm.
- warstwa ulepszanego podłoża z gruntu niewysadzinowego – 22 cm

równoważnym rozwiązaniem:

- nawierzchnia z betonu cementowego C30/37 grubości 14 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego, kategoria nie mniej niż C 50/30 grubości 15 cm.
- warstwa ulepszanego podłoża z gruntu niewysadzinowego grubości 15 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastąpienie konstrukcji, na drodze Krupin- Markowskie równoważnym rozwiązaniem:

- nawierzchnia z betonu cementowego C30/37 grubości 14 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego, kategoria nie mniej niż C 50/30 grubości 15 cm.
- warstwa ulepszanego podłoża z gruntu niewysadzinowego grubości 15 cm

Z up. Wójta
Z-ca Wójta Gminy Wieliczki
Ewelina Kłopotowska