

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 u.p.z.p. pn.: „**Przebudowa szaf oświetlenia ulicznego na terenie miasta Jelenia Góra – część 1 – Wymiana szaf oświetleniowych wraz z wymianą odcinków linii kablowych na terenie miasta Jelenia Góra**”.

Nr nadany przez Zamawiającego: RZ.271.14.2021.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że wpłynęło zapytanie o następującej treści:

PYTANIE NR 1

Czy w zakresie oferty jest dostawa urządzeń do kompensacji mocy biernej? W TOM I SWZ_Instrukcja dla Wykonawców --> II. ROBOTY ROZLICZANE RYCZAŁTOWO - OBMIAROWO widnieje zapis "Instalacja kompensatora mocy biernej". Zatem czy należy uwzględnić samą robocizną związaną z instalacją urządzenia czy też należy dodać również koszt urządzenia do kompensacji mocy biernej?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1

Po zamontowaniu i podłączeniu nowej szafy z miejscem na układ kompensacji, należy dokonać pomiarów w celu określenia potrzeby instalacji kompensatorów mocy biernej. Pomiar mocy biernej należy uwzględnić w oferowanej cenie ryczałtowej. Natomiast sama dostawa i instalacja kompensatorów będzie liczona obmiarowo ponieważ dopiero po wykonaniu pomiarów możliwe będzie określenie punktów i ilości koniecznych do zainstalowania układów kompensacji.

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

Mariola Jakubów

Przewodniczący komisji przetargowej