

URZĄD GMINY WEJHEROWO

ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo
tel. 58 677 97 43, 58 738 67 60
email: sekretariat@ugwejherowo.pl
www.ugwejherowo.pl

godziny pracy urzędu:
poniedziałek-środa 7:30-15:30 (wtorek dzień wewnętrzny)
czwartek 7:30-17:00
piątek 7:30-14:00

RZPIFZ.271.39.2024.ZH

Wejherowo, 08.11.2024 r.

Wyjaśnienia nr 5

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn. **Budowa ulicy Nadrzecznej i ulicy Wspólnej w Orlu.**

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 w związku z ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320, dalej jako „ustawa Pzp”), Zamawiający przekazuje treść pytań przekazanych przez Wykonawcę do treści SWZ wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

Pytanie nr 1:

Dotyczy oświetlenia. Jaka ma być moc opraw? Czy te oprawy mają być podłączone do jednej szafki?

Odpowiedź do pytania 1

Zamawiający informuje, że wszystkie oprawy które należy wymienić, są zasilane z jednej szafki oświetleniowej o nr SO-95431, która jest zlokalizowana w okolicy skrzyżowania ul. Nadrzecznej z ul. Szkolną.

Zgodnie z opisem w pkt 2.4 opisu przedmiotu zamówienia (OPZ), stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ Wykonawca ma dobrać oprawy, a ich moc wraz z pozostałymi parametrami ma zapewnić otrzymanie prawidłowych wartości oświetlenia dla klasy oświetlenia C4.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że obecne oprawy są ze źródłem sodowym o mocy 70W.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie

UWAGA: Wszystkie wyjaśnienia i zmiany stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla Wykonawców.

Otrzymują:

1. Strona prowadzonego postępowania.
2. a/a.

z up. WÓJTA
Wedelstedt
mgr inż. Magdalena Wedelstedt
Kierownik
Referatu Zamówień Publicznych
Funduszy Zewnętrznych