



| Typ fundamentu   | A    | h    | B    | d    | m    | Mg    |
|------------------|------|------|------|------|------|-------|
|                  | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | [kNm] |
| FP1 (F-100/30)   | 300  | 1000 | 200  | M18  | 160  | 9,30  |
| FP2 (F-100/43)   | 430  | 1000 | 300  | M24  | 250  | 18,50 |
| FP3 (F-120/43)   | 430  | 1200 | 300  | M24  | 308  | 22,40 |
| FP4 (F-150/43)   | 430  | 1500 | 300  | M24  | 372  | 31,50 |
| FP4-1 (F-150/47) | 470  | 1500 | 300  | M24  | 467  | 31,50 |
| FP4-2 (F-150/47) | 470  | 1500 | 350  | M24  | 467  | 31,50 |
| FP5 (F-160/43)   | 430  | 1600 | 300  | M24  | 410  | 46,80 |
| FP6 (F-200/43)   | 430  | 2000 | 300  | M24  | 480  | 64,90 |

|   |  |        |                 |                 |
|---|--|--------|-----------------|-----------------|
| OBIEKT  | PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NR 101073 O UL. ŻEROMSKIEGO I NR 101074 O UL. HANDLOWA W RUDNIKACH      |        |                 |                 |
| NAZWA   | Fundament pod słupy  |        |                 | SKALA           |
| LOKALIZACJA                                   | Droga gminna 101073 O ul. Żeromskiego, droga gminna 101074 O ul. Handlowa w miejscowości Rudniki |        |                 | :-              |
| INWESTOR                                      | Gmina Rudniki<br>ul. Wojska Polskiego 12A<br>46-325 Rudniki                                      |        |                 | ILOŚĆ RYS.<br>4 |
|   | NAZWISKO   | PODPIS | DATA            | NR RYS.<br>E-5  |
| PROJEKTANT<br>BRANŻA ELEKTRO-<br>ENERGETYCZNA | nr upr. proj. KUP/0069/POOE/10<br>mgr inż. Wojciech Palczyński                                   |        | Grudzień 2022r. |                 |