



Rozdzielacz: Pom. socjalne						
Typ: Rozdzielacz 9-obw						
Typ szafki: Szafka natynkowa (9-10obw)						
G = 503,9 [kg/h]						
Δp min = 4,83 [kPa]						
Nr	Typ	Do odbiornika	Średnica	L [m]	VA	G [kg/h]
1	Grzejnik	Łazienka	16 x 2,0	56,2	10	115,9
2	Podłoga grzewcza	Łazienka	16 x 2,0	81,9	10	81,9
3	Podłoga grzewcza	Pom. socjalne	16 x 2,0	44,7	10	40,9
4	Podłoga grzewcza	Przedśionek	16 x 2,0	36,4	10	27,5
5	Podłoga grzewcza	Sala odpraw_a	16 x 2,0	67,3	10	52,0
6	Podłoga grzewcza	Garaż_b	16 x 2,0	91,3	15	60,2
7	Podłoga grzewcza	Garaż_a	16 x 2,0	56,7	15	34,3
8	Podłoga grzewcza	Sala odpraw_b	16 x 2,0	77,4	10	54,8
9	Podłoga grzewcza	Garaż_c	16 x 2,0	60,5	15	36,5

Legenda:

- zasilanie c.o.
- powrót c.o.
- pętle grzewcze
- ogrzewania podłogowego

UWAGI:

- instalacja grzejnikowa prowadzona w wylocie posadzki
- izolacje - po przeprowadzonej próbie ciśnieniowej - należy założyć bez przewi i luk oraz starannie zabezpieczyć przed przesunięciem.
- izolacje wspólne są niedozwolone
- otwory pod przebiegiem przez ściany należy wykonać o 3cm większe od średnicy rury osłonowej
- przy przejściach przez ściany nośne i działowe stosować tuleje ochronne
- Opis:
- Grzejniki podłogowe - projektuje się ogrzewanie podłogowe z przewodów grzejnych Pe-x z polietyleni uszczelnianego z barierą antydyfuzyjną dn 16x2 mm, np. na płycie systemowej.



USŁUGI PROJEKTOWE
W BUDOWNICTWIE
inż. Edward Knapczyk

ul. Piasta 47b/23, 58-304 Wałbrzych
e-mail: e.knapczyk@gmail.com www.e-knapczyk.pl
tel./fax : 84-83-609 lub 0602-739-181 (tel.kom.)

Inwestor: Gmina Kudowa-Zdrój
ul. Zdrojowa 24,
57-350 Kudowa-Zdrój

Obiekt: Remiza OSP
działka nr 249/1, 249/2, 230
obręb 0009 Brzozowice, Kudowa-Zdrój

Temat: ROZBUDOWA REMIZY OSP BRZÓZOWIE W KUDOWIE-ZDROJU			Stadium: PB	Branża: S	Data: 05.2021
projektant: mgr inż. Mirosław Kociumbas nr upr.: 245/02/DUW w specj. inst. sanit.	Tytuł rysunku: RZUT PARTERU- instalacja c.o.		Skala: 1:50		
asystent: mgr inż. Piotr Kopiniowski			Nr rys. 3		
asystent: mgr inż. Daria Skowrońska					