

Mszczonów, dnia 19.05.2021 r.

Zamawiający
Gmina Mszczonów
siedziba: Plac Piłsudskiego 1
96-320 Mszczonów

Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu nr:
RG.271.2.4.2021.SG
oraz
<https://platformazakupowa.pl>

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Tarczyńska w gminie Mszczonów- etap II

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1: Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o dokumentację geologiczną.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1: Zamawiający zamieścił na Platformie dokumentację geologiczną.

Pytanie nr 2: Czy w swojej ofercie wykonawca powinien uwzględnić koszty zajęcia pasa drogowego w związku z budową kanalizacji sanitarnej?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 2: W swojej ofercie wykonawca powinien uwzględnić koszty zajęcia pasa drogowego. Zamawiający będzie pobierał opłatę za zajęcia pasa dróg gminnych w czasie prowadzenia robót zgodnie z Zarządzeniem Nr 24/20 BURMISTRZA MSZCZONOWA z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych oraz zasad ustalania opłat z tytułu ich dzierżawy i UCHWAŁĄ Nr. XIX/164/20 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Zamawiający zamieszcza na Platformie powyższe zarządzenie i uchwałę.

Pytanie nr 3: Prosimy o określenie warunków odtworzenia nawierzchni po robotach kanalizacyjnych. W jakich pozycjach należy uwzględnić ww. nakłady?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 3: Odtworzenie dróg należy wykonać zgodnie z opisem zawartym w punkcie 4.4.4. dokumentacji wykonawczej na budowę kanalizacji deszczowej oraz zgodnie z decyzją RG.6853.3.27.2018.KM (zamieszczona w załączniku nr 8) oraz zgodnie z decyzją RG.6853.3.30.2017KM

Ponadto Zamawiający nadmienia, że przedmiary robót załączone są pomocniczo dla Wykonawcy. Przedmiar robót, ze względu na formę wynagrodzenia ryczałtowego nie stanowi podstawy obliczenia ceny oferty, a jego treść nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń.

Zamawiający zamieszcza na Platformie decyzję RG.6853.3.30.2017KM.

Pytanie nr 4: Czy w zakres budowy kanalizacji deszczowej wchodzi połączenie sieci na odcinku D16 do D63 i D16 do D72?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 4: Nie, wykonawca musi wykonać podłączenie do studzienki D16 (istniejącej). Studzienki D16, D63 i D72 są to studzienki istniejące.

Pytanie nr 5: Czy w zakres budowy sieci kanalizacji sanitarnej wchodzi wykonanie odcinka od studni S18 poprzez studnię S18.1 i S18.2.1 i połączenie istniejącym przyłączem w punkcie S18.2.2 na terenie działki prywatnej.?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 5: Należy wykonać odcinek od studni S18 poprzez studnię S18.1 do S18.2.1. Połączenia do studni S.18..2.2 nie wykonujemy.

Pytanie nr 6: Czy odcinek od studni S18 do S18.1 należy wykonać metodą bezwykopową?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 6: Nie, należy jedynie zastosować rurę osłonową.

BURMISTRZ

mgr inż. Józef Grzegorz Kurek