

**Do uczestników
postępowania**

SZI-SZP.2612.80.2020

Dotyczy: przetargu nieograniczonego – Sprawa 77/2020

W odpowiedzi na zgłoszone pytanie, dotyczące postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej wraz z wykonaniem robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego w systemie *zaprojektuj i wybuduj* dla zadań inwestycyjnych nr 01759: *Przebudowa Placu Marszałka J. Piłsudskiego w Warszawie (część 1)* i/lub nr 01768: *Przebudowa parkingów przy Placu Marszałka J. Piłsudskiego w Warszawie (część 2)* - Sprawa 77/2020, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem.

Pytanie 4:

Zgodnie z PFU dla przebudowy placu Marszałka J. Piłsudskiego w Warszawie, należy: wykonać nowe fugowanie całości powierzchni placu tzn. wszystkich przestrzeni – szczelin – pomiędzy płytami, fugi wykonać w kolorze tożsamym z istniejącym.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie zaprawy, która obecnie wypełnia szczeliny tj. zaprawy epoksydowej o kolorze i parametrach tożsamych z istniejącymi tzn.:

- Kolor szary
- Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach $\geq 8,0$ MPa
- Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach $\geq 30,0$ MPa
- Skurcz po 28 dniach $\leq 0,8\%$ [0,8 mm/m] a dokładnie 0,459‰ [0,459 mm/m]
- Odporność na działanie mrozu, stopień mrozoodporności $\geq F200$ procedura badawcza IBDiM nr PB/TM-1/12

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie zaprawy, która obecnie wypełnia szczeliny.

Niniejsze pismo stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej wraz z wykonaniem robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego w systemie *zaprojektuj i wybuduj* dla zadań inwestycyjnych nr 01759: *Przebudowa Placu Marszałka J. Piłsudskiego w Warszawie (część 1)* i/lub nr 01768: *Przebudowa parkingów przy Placu Marszałka J. Piłsudskiego w Warszawie (część 2)* - Sprawa 77/2020.

SZEF ZARZĄDU


płk Dariusz MACIĄG

Agnieszka FÖRDÖS tel. 261 849 423
09.12.2020 r.
(2612)