

LEGENDA:

OZNACZENIE GRZEJNIKÓW PŁYTOWYCH

580 W | N 2,0 | CN–22KV–40 / 900

(moc grzewcza, nastawa zaworu / typ oraz wymiary)

- przewód C.O. zasilający
- przewód C.O. powrotny
- przewód C.T. zasilający
- przewód C.T. powrotny

1.10 BIURO Vn = 400 m3/h Vw = 360 m3/h ti = 20°C Qgrz = 3520W

- OPIS POMIESZCZEŃ
- ilość powietrza nawiewanego
- ilość powietrza wywiewanego
- temperatura wewnętrzna zimą
- zapotrzebowanie na moc grzewczą

UWAGI:

1. Projekt rozpatrywać łącznie ze schematem
2. Przewody pokazano jednokreskowo bez izolacji
3. Mocowanie instalacji na zawiesiach atestowanych
4. Uwagi i wymiary dotyczące wysokości prowadzenia rurociągów odnoszą się do osi rury,
5. Przejścia kanałów i rurociągów przez elementy wydzielenia pożarowego zabezpieczyć do wymaganej odporności ogniowej,

jednostka projektowa

ARCHI-GRAF

JANUSZ KICIŃSKI & ROMAN SZUMNY

64-920 PIŁA, UL. KOSSAKA 110 TEL/FAX (067)2137075; 3512757

inwestor:

POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI
ul. Ceglana 2, 64-920 Piła

nazwa zamierzenia budowlanego:

CENTRUM INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH W PILE - przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile
w celu rozwoju kształcenia zawodowego w Powiecie Pilskim i regionie

II ETAP - ROZBUDOWA POWIATOWEGO CENTRUM EDUKACJI

adres zamierzenia budowlanego:

Piła, ul. Ceglana 2, działka nr 1284/1
jednostka ewidencyjna 301901_1
obręb ewidencyjny 0019 Piła

projektant:
mgr inż. Michał Borodin
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wod. i kan., cieplnych,wentylacyjnych i gazowych
nr upr. WKP/0357/PWOS/13

sprawdzający:
mgr inż. Małgorzata Organiszczak-Pankau
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej
upr. nr UAN-8345/1335/89

opracował: mgr inż. Przemysław Dudek

tytuł rysunku:

INSTALACJE OGRZEWANIA RZUT PRZYZIEMIA

nr rysunku: PW-IS-1018-20-E2-05 branża: sanitarna

etap projektowania: PROJEKT WYKONAWCZY | data opracowania: 30.06.2020 | skala: 1:50