

Chrzanów, dnia 17 stycznia 2024 r.

ZP.271.47.2023

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Budowa budynku OSP w Płazie.**

Na podstawie art. 284 ust. 1, ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) – dalej ustawa Pzp, zamawiający udziela wyjaśnień do zapytań złożonych przez wykonawców w dniach 04.01.2024 r., 08.01.2024 r., 11.01.2024 r. oraz 15.01.2024 r.

Pytanie nr 1:

Proszę o informację jak powinny zostać rozłożone moduły PV na dachu:

- w ilu rzędach
- jakie ustawienie panelu

Najlepiej jakby Państwo byli w stanie wysłać wymagane prowadzenie paneli po dachu w postaci rysunku.

Odpowiedź nr 1:

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszych wyjaśnień treści SWZ.

Pytanie nr 2:

Prosimy o załączenie dokumentacji projektowej urządzeń p.poż. oraz instalacji PV uzgodnionej z rzeczoznawcą p.poż.

Odpowiedź nr 2:

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszych wyjaśnień treści SWZ.

Pytanie nr 3:

Prosimy o udostępnienie zestawień materiałowych dla instalacji wentylacji oraz prosimy o określenie, czy w okresie trwania gwarancji na przedmiot zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania przeglądów okresowych dla zamontowanych urządzeń, czy wykonywanie przeglądów będzie po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź nr 3:

Wykonawca nie dysponuje szczegółowym zestawieniem materiałów dla instalacji wentylacyjnej, wycenę należy opierać w tym zakresie o przedmiar oraz dokumentację projektową. Wykonawca jest zobowiązany do przeglądów okresowych zamontowanych urządzeń, ale nie ponosi kosztów związanych z eksploatacją urządzeń np. filtrów.

Pytanie nr 4:

Prosimy o informację, jakie wymiary powinno mieć logo Gminy Chrzanów, które należy wycenić i w jakiej wersji ma ono być? Wersja achromatyczna, achromatyczna odwrócona, kolorowa czy kolorowa odwrócona?

Odpowiedź nr 4:

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszych wyjaśnień treści SWZ.

Logo Chrzanowa może być w wersji achromatycznej (białe)

Barwy achromatyczne (barwy niekolorowe) - wszystkie barwy nie posiadające dominanty barwnej, a więc kolory: biały, czarny, oraz wszystkie stopnie szarości.

Napis nr 1 - „OSP PŁAZA”; Napis nr 2 - logo Gminy Chrzanów

Litery przestrzenne w formie liter podświetlanych.

Wykonanie:

- lico – poliwęglan opal + folia
- bok - taśma aluminiowa
- tył – PCV 10 mm

Moduły LED + zasilacz

Do powyższych wyjaśnień treści SWZ dołącza się następujące załączniki:

- 1) Załącznik nr 1 – Fotowoltaika
- 2) Załącznik nr 2 – Napis OSP i Chrzanów

Wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część SWZ.

Z upoważnienia Burmistrza
KIEROWNIK
Biura Zamówień Publicznych
Iwona Przybyło