

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

OZNACZENIE NA RYSUNKU		D3	D5	D6	D7	D11	D17	D18
OZNACZENIE PRODUCENTA		drewniane	HPL	drewniane	drewniane	aluminium	aluminium	aluminium
PRODUCENT STOLARKI		RAL 7037	RAL 7037	RAL 7037	RAL 7037	RAL 7037	RAL 7037	RAL 7037
ZESTAWIENIE DRZWI SCHEMAT						 EI60		 EI30
Wymiary w świetle otworu	S_o	100	90	100	100	124	-	124
	H_o	207	207	207	207	211	-	211
Wymiary zewnętrzne	Sz	-	-	-	-	-	-	-
	Hz	-	-	-	-	-	-	-
Wymiary w świetle ościeżnicy	S	90	80	90	90	90	90+70	90
	H	200	200	200	200	200	200	200
RAZEM	L / P	3 | 6	4 | -	1 | 2	1 | -	1 | -	- | -	- | 1
RAZEM	szt.	9	4	3	1	1	1	1
		Drzwi wewnętrzne wyposażone w zamek patentowy, drzwi w okleinie w kolorze szarym. Przeszklenie: szyba mleczna bezpieczna	Drzwi wewnętrzne w kabinach HPL	Drzwi wewnętrzne do toalet z nawiewnikami o powierzchni 0,022m²	Drzwi wewnętrzne wyposażone w zamek patentowy, drzwi w okleinie w kolorze szarym.	Drzwi wewnętrzne, wyposażone w zamek patentowy, drzwi w okleinie w kolorze szarym. Drzwi o odporności pożarowej EI60. Przeszklenie: szyba mleczna bezpieczna	Drzwi wewnętrzne wyposażone w zamek patentowy, drzwi w okleinie w kolorze szarym. Przeszklenie: szyba mleczna bezpieczna Traktować jako zestaw ze ścianą szklaną O9.	Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń technicznych, wyposażone w zamek patentowy, drzwi w okleinie w kolorze szarym. Drzwi o odporności pożarowej EI30.

OZNACZENIE NA RYSUNKU		O1	O7	O8	O9	O12	Klapa oddymiająca
MATERIAŁ		PVC	PVC	PVC	aluminium	aluminium	-
KOLOR		RAL9003	RAL9003	RAL9003	RAL7015	RAL9003	-
ZESTAWIENIE OKIEN SCHEMAT					 EI30	EI60	
Wymiary zestawcze	So x Ho	260 x 205	500 x 205	390 x 205	400 x 360	150 x 205	190 x 160
Zewnętrzne wymiary ościeżnicy	S_Z	2570	4970	3870	-	1470	-
	H_Z	2020	2020	2020	-	2020	-
Wymiary w świetle ościeżnicy	S	2370	4770	3670	-	1320	-
	H	1820	1820	1820	-	1820	-
Powierzchnia m2	SxH	4,31	8,68	6,68	-	2,40	-
RAZEM	szt.	4	1	1	1	1	1
		Okno zewnętrzne o wsp. przenikania ciepła na poziomie U=0,9[W/(m²K)]	Okno zewnętrzne o wsp. przenikania ciepła na poziomie U=0,9 [W/(m²K)], antywłamaniowe	Okno zewnętrzne o wsp. przenikania ciepła na poziomie U=0,9 [W/(m²K)], antywłamaniowe	Witryna wewnętrzna, traktować jako zestaw z drzwiami D17. Witryna w klasie odporności pożarowej EI30.	Okno zewnętrzne o wsp. przenikania ciepła na poziomie U=0,9[W/(m²K)] Okno o odporności pożarowej EI60.	Klapa oddymiająca zgodnie z detalem AD1 oraz opisem ochrony przeciwpożarowej.

UWAGI:
Zaleca się zamowienie stolarki po wykonaniu stanu surowego budynku oraz jego pomiarze.
Drzwi z symbolem [S] wyposażyć w samozamykacz.

PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY	
ORAZ ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI	
POMIESZCZEŃ BUDYNKU SP NR 2 W RYDUŁTOWACH	
ETAP II - ADAPTACJA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ II PIĘTRA NA BIURA	
MIEJSKIEGO ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	SKALA: 1 : 100
II PIĘTRO – stolarka	BRANŻA: ARCHITEKTURA
DANE INWESTORA: **MIASTO RYDUŁTOWY** 44-280 Rydułtowy, ul. Ofiar Terroru 36	NR RYSUNKU: II-A2
ADRES BUDOWY: **Rydułtowy, ul. Raciborska 270**	CZERWIEC 2021

PROJEKTOWAŁ: **mgr inż. arch. Maciej Pindur** 149/02 i 646/86 Spec. Architektoniczna	PODPIS:
SPRAWDZIŁ: **mgr inż. arch. Agnieszka Szulc** 46/SLOKK/2016/II Spec. Architektoniczna	PODPIS:
OPRACOWAŁ: **mgr inż. arch. Paweł Stopka**	PODPIS:

Pracownia projektowa "PIK" s.c.
Anna i Maciej Pindurowie
44-240 ŻORY, ul. Szeroka 24 tel. 0*32 434-42-20
www.pik.pl e-mail:biuro@pik.pl