

Tabela nr 2 - Zestawienie skrzynek gazowych do regulacji

LP	Nr elementu	Lokalizacja	Ocena stanu istniejącego	Uwagi i zalecenia
		-	-	-
1	Gi1	wg mapy zasadniczej - skrzynka od sączka węchowego na rurociagu g90 ul. Uznańskiego docelowa lokalizacja w chodniku	nie znaleziono w terenie (polbruk w miejscu skrzynki)	Regulacja
2	Gi2	wg mapy zasadniczej - skrzynka od sączka węchowego na rurociagu g90 ul. Uznańskiego. Lokalizacja docelowa na progu zwalniającym	Nie znaleziono -brak możliwości oceny stanu technicznego	Po wytyczeniu kręwnika i ocenie rzeczywistego położenia względem krawęzi w przypadku kolizji skrzynkę uliczną przenieść w trawnik i obetonować węchacz przebudować
3	Gi3	Zasuwa na rurociagu g63 Lokalizacja docelowa w chodniku -	Nie znaleziono -brak możliwości oceny stanu technicznego	Regulacja
4	Gi4	Zasuwa gazowa g150 w ul. Dzierżoniowskiej. lokalizacja bez zmian	stan dobry	Regulacja wysokościowa
5	Gi5	Docelowa lokalizacja w chodnikuzasuwa gazowa na rurociagu g125 w ul. Dzierżoniowskiej	stan dobry	Regulacja wysokościowa
6	Gi6	Zasuwa gazowa na rurociagu g63 w ul. Dzierżoniowskiej. Docelowa lokalizacja w chodniku	zasuwa bez obetonowania, w gruncie, w połowie zasypana	Regulacja wysokościowa