

Tabela nr 5 - Zestawienie wpustów kanalizacji deszczowej do regulacji

LP	Nr elementu	Rzędna terenu istniejącego Rzt (wg mapy zasadniczej)	Ocena stanu istniejącego	Uwagi i zalecenia	uwagi z terenu
		mnpm	-		
1	Wpi1	123,49	stan dobry	Pozostaje bez zmian	
2	Wpi2	123,49	Po opadach nad wpustem kałuża - prawdopodobnie zatkany -	Lokalizacja i rzędna bez zmian - przykanalik do udrożnienia	
3	Wpi3	124,10		Pozostaje bez zmian	
4	Wpi4	124,11		Pozostaje bez zmian	
5	Wpi7	124,92	stan dobry, osadniki do czyszczenia	Pozostaje bez zmian	osadniki do czyszczenia
6	Wpi8	124,94	stan dobry, osadniki do czyszczenia, woda w osadniku nie stoi - dużo osadów - b. płytki	Pozostaje bez zmian	osadniki do czyszczenia, woda w osadniku nie stoi - dużo osadów - b. płytki
7	Wpi9	124,97	stan dobry, osadniki do czyszczenia	do likwidacji	osadniki do czyszczenia
8	Wpi10	124,95	stan dobry, osadniki do czyszczenia	do likwidacji	osadniki do czyszczenia
9	Wpi11	125,08	zatkany	do likwidacji	
10	Wpi12	125,37	stan dobry, woda stoi do 0,5m pod pow. terenu, ma jakieś kolano w środku	Pozostaje bez zmian	
11	Wpi13	124,46	stan dobry	do likwidacji	