

Kamienna Góra, dnia 10.09.2024 r.

Gmina Kamienna Góra
Al. Wojska Polskiego 10
58-400 Kamienna Góra
NIP 614-01-02-873

dotyczy postępowania przetargowego na realizację zadania inwestycyjnego pn.:
„Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Kamienna Góra” (wymiana istniejących opraw sodowych na ledowe)

Zamawiający - Gmina Kamienna Góra, działając na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 1605, ze zmianami) zwanej dalej „Ustawą” informuje, że w dniu 30 sierpnia 2024 r. do Zamawiającego wpłynęła korespondencja, przekazana drogą elektroniczną przez stronę prowadzonego postępowania, o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu i zamawiający udziela stosownych wyjaśnień:

Treść skierowanej do zamawiającego korespondencji:

Szanowni Państwo,

na podstawie przepisu art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 24 października 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.; dalej jako: „ustawa Pzp”), wnosimy o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwaną dalej w skrócie SWZ) w następującym zakresie:

PYTANIE 1:

Dotyczy załącznik nr 8 do SWZ – PFU cyt.: „Produkcja opraw musi odbywać się na terenie Unii Europejskiej” Z uwagi na wprowadzoną przez Bank Gospodarstwa Krajowego modyfikację regulaminu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja dziewiąta - Rozświetlamy Polskę z dnia 5 sierpnia 2024 r., zwracam się z prośbą o zmianę wymagania PFU cyt.: „Produkcja opraw musi odbywać się na terenie Unii Europejskiej”, który został przeniesiony do specyfikacji z już nieaktualnej wersji Regulaminu § 8, pkt 5 - cyt.: „Wnioskodawca w ogłoszeniu Postępowania zakupowego zastrzega obowiązek użycia przez wykonawcę Nowych opraw wyprodukowanych na terenie Unii Europejskiej.”. W obowiązującym regulaminie zapis dotyczący produkcji opraw oświetleniowych został zmieniony na cyt.: „Wnioskodawca w ogłoszeniu Postępowania zakupowego zastrzega obowiązek użycia przez wykonawcę Nowych opraw wyprodukowanych na terenie Unii Europejskiej lub Nowych opraw dopuszczonych do użycia na terenie Unii Europejskiej.”. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie BGK:

https://www.bgk.pl/files/public/Pliki/Fundusze_i_programy/Polski_Lad/Edycja_dziewiata/Regulamin_Edycja_9_05082024.pdf

Zmiana regulaminu wynika m.in. z orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie KIO 1743/24. Po rozpoznaniu sprawy Izba uznała, że przenoszenie do Specyfikacji Warunków Zamówienia („SWZ”) i Opisu Przedmiotu Zamówienia („OPZ”) wymagania § 8 ust. 5 Regulaminu, narzucającego na wykonawców obowiązku oferowania opraw wyprodukowanych wyłącznie na terenie Unii Europejskiej, wprost narusza regulację art. 99 ust. 4 ustawy Pzp oraz nakazała usunięcie tego wymagania ze SWZ.

Podsumowując, wnoszę o zmianę wymagania PFU cyt.: „Produkcja opraw musi odbywać się na terenie Unii Europejskiej” na zgodny z obowiązującym regulaminem BGK, ustawą Prawo zamówień publicznych i orzecznictwem KIO tj. „dostarczone oprawy oświetleniowe LED, muszą być

wyprodukowane na terenie Unii Europejskiej lub dopuszczone do użycia na terenie Unii Europejskiej.”

PYTANIE 2

Wnosimy o usunięcie wymogu utrzymania $\cos \phi_i \geq 0,93$ przy 50% redukcji mocy opraw ze względu na niskie moce nominalne opraw wymaganych dokumentacją. Pragniemy podkreślić, że współczynnik mocy

jest odzwierciedleniem stosunku mocy czynnej do pozornej, a nie faktyczną wartością generowanej mocy biernej. Tym samym jest on parametrem względnym, którego nie należy używać jako wskaźnika bezwzględnego, zwłaszcza przy instalacjach oświetleniowych o tak niskich mocach, dodatkowo zredukowanych o 50%..

Odpowiedź:

Ad 1.

Zgodnie z § 8, pkt 5 Regulaminu Dziewiątej Edycji Naboru Wniosków o dofinansowanie „Rozświetlamy Polskę”, Zamawiający wymaga użycia przez wykonawcę Nowych opraw wyprodukowanych na terenie Unii Europejskiej lub Nowych opraw dopuszczonych do użycia na terenie Unii Europejskiej.

Ad 2.

Zamawiający precyzuje, że przedmiotowy zapis należy odczytywać jedynie dla podanych wartości $\cos \phi$. z wyłączeniem jednoczesnego wskaźnika 50% redukcji mocy opraw. Dla opraw oświetleniowych objętych zamówieniem wymaga się aby dla nominalnej wartości zasilacza wynosiła: $\cos \phi_i \geq 0,98$, a dla nominalnej wartości oprawy $\cos \phi_i \geq 0,93$.

**Z upoważnienia WÓJTA
Z-ca Wójta
/-/ mgr Małgorzata Buszkiewicz**