



UWAGA:

- Instalacje kanalizacyjną zaprojektowaną z rur PCV-U SDR34 SN-8 litych. Podczas układania rur w wykopie należy układać rury napisami ku górze.
- Na studzienkach tworzywowych stosować pierścienie odciążające. W razie konieczności stosować też na studzienkach betonowych.
- Rzędne zweryfikować na budowie. W przypadku głębokości ułożenia rur <1,3m do wierzchu rury zastosować izolacje z łupków styropianowych .
- Prace między studniami S3- S4 należy wykonywać ręcznie ze względu na małą odległość od istniejącego budynku nr 54a w obecności kierownika budowy lub róbót z uprawnieniami konstrukcyjnymi. Rurociągi zarówno sanitarny jak i deszczowy prowadzić jak najbliżej muru przy granicy z działką 203/6.

BIURO ARCHITEKTONICZNO - COSULTINGOWE BIARCO ul. Zakopiańska 5/2, 58-560 Jelenia Góra tel.: + 48 604 180 170 biuro: ul. 1 Maja 14, 58-500 Jelenia Góra	
nazwa projektu: AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTU BUDOWLANEGO ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W KARPACZU WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ ul. Konstytucji 3 Maja 54 w Karpaczu (działki nr 202/8, obr. 0004, jedn. ewid. 020601_1)	nazwa rysunku: Profil przełożenia kanalizacji deszczowej. Odcinek KD2-D0
inwestor: GMINA KARPACZ ul. Konstytucji 3 Maja 54 58-540 Karpacz	data: 2 sierpnia 2022 r.
projektant: mgr inż. Paweł Kokoszka upr. nr DOŚ/0426/PBS/19	branża: Instalacje sanitarne
	skala: 1:100/250
	nr rysunku: IS.Z-08