



**Komunikacja
Miejska
Rybnik**
Sp. z o.o.

KMR/PN/17/2024

Platforma zakupowa Zamawiającego Wykonawcy, którzy pobrali SWZ

Odpowiedzi na pytania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w Komunikacji Miejskiej Rybnik Sp. z o.o. w Rybniku pn.: „Budowa instalacji gazowej na zewnątrz użytkowanych budynków warsztatowo – biurowego oraz warsztatowego oraz na zewnątrz projektowanego obiektu kontenerowego zlokalizowanych przy ul. Lipowej 25D w Rybniku”.

Przekazuję Państwu pytanie Wykonawcy wraz z odpowiedzią Zamawiającego. Proszę o uwzględnienie tej informacji przy opracowywaniu oferty.

Pytanie 1

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie profili podłużnych sieci gazowej.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający informuje, iż nie dysponuje rysunkiem profili podłużnych.

Rysunek będzie dostępny w projekcie technicznym.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że różnica wysokości nie przekracza 30cm. Standardowa głębokość instalacji gazowej od 0,8 m do 1,0 m na całej długości.

Jednocześnie Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert. Tym samym SWZ rozdział XVI Termin składania ofert pkt 1 – 2 otrzymują nowe brzmienie:

1. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy zamieścić na Platformie w części dotyczącej Postępowania w terminie do dnia **05 listopada 2024 r. do godz. 09:00**
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **05 listopada 2024 r. o godz. 09:30**. Zamawiający nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert.


PROKURENT
Anna Knapczyk