

44-040 Rejonowy Nr 13  
45-093 Katowice, ul. Chopina 9  
tel. 32 259 75 14; kom. 603 716 994  
SPÓŁDZIELNIA PRACY KOMINIARZY  
41-219 Sosnowiec, ul. W. Pola 15  
tel. 32/266 60 84, 32/244 10 85

Katowice

dnia

26.10.2023r.

ZALECENIE Nr

2023/13

**USUNIĘCIA USTEREK LUB ZANIEDBAŃ W STANIE TECHNICZNYM URZĄDZEŃ  
GRZEWCZO - KOMINOWYCH GROŻĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWEM POWSTANIA  
POŻARU I ZATRUCIA.**

Stosownie do postanowień Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz. U. z 2019r. poz. 67/ oraz w oparciu o ustawę - prawo budowlane z dnia 07.VII.1994r. /Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z późn. zm./ zawiadamiam, że w czasie czyszczenia /sprawdzania w dniu 25.10.2023r. przewodów kominowych w budynku przy ulicy Emerytalna 15A/14 w Katowicach należącym do K.Z.G.M. - O.E.B. Nr 5

WPLYNEŁO  
DO OEB-KZGM K-CE  
Data 25.10.2023  
L.dz.

nr poz.	Rodzaj zalecenia w myśl podst. prawnej
	Istnieje możliwość zainstalowania pieca C.O. gaz z zamkniętą komorą spalania w łazience.
	<b>Z A L E C E N I A</b>
1.	W łazience zlikwidować automat gazowo-kąpielowy i zamurować wlot do przewodu kominowego.
2.	W łazience piec C.O. gaz z zamkniętą komorą spalania podłączyć do 7. przewodu kominowego od strony wejścia do budynku /patrz: szkic/.
3.	Do przewodu kominowego spalinowego od pieca C.O. gaz zabudować na całej długości wkład kwasoodporny powietrzno-spalinowy, który zabezpieczy przed zawilgoceniem ścian.
4.	W łazience kratkę wentylacyjną przełączyć o 1. przewód kominowy w prawo, tj. do 3. przewodu kominowego od strony wejścia do budynku /patrz: szkic/.
5.	Po wykonaniu ww. zaleceń zgłosić ponownie celem wydania opinii końcowej.




podpis potwierdzający  
odbiór zalecenia

R.O. KIEROWNIKA ZAKŁADU  
Mistrz Kominiarski  
Upr. nr 19/02

Paweł Kula

podpis i pieczęć  
Kierownika RZK


# LEGENDA

-  - przewód spalnowy
-  - przewód wentylacyjny
-  - przewód dymowy
- GŁI - rodzaj połączenia i kondygnacja
- m7 - numer mieszkania
- 8m - długość przewodu

## wejście do budynku

zakład Najdowsy Nr 13  
40-093 Katowice, ul. Chopina 9  
tel. 32 259 75 14; kom. 603 716 994  
SPÓŁDZIELNIA PRACY KOMINTARZY  
41-219 Sosnowiec, ul. W. Pola 15  
tel. 32/266 60 84, 32/266 60 8

ul. Emerytalna



Katowice, ul. Emerytalna 15A/14