

USUNIĘCIA USTEREK LUB ZANIEDBAŃ W STANIE TECHNICZNYM URZĄDZEŃ  
GRZEWCZO - KOMINOWYCH GROŻĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWEM POWSTANIA  
POŻARU I ZATRUCIA.

Stosownie do postanowień Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz. U. z 2019r. poz. 67/ oraz w oparciu o ustawę - prawo budowlane z dnia 07.VII.1994r. /Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z późn. zm./ zawiadamiam, że w czasie czyszczenia /sprawdzania w dniu 04.09.2023r. przewodów kominowych w budynku przy ulicy Piotrowicka 46A/24 w Katowicach należącym do K.Z.G.M. - O.E.B. Nr 5

| nr poz. | Rodzaj zalecenia w myśl podst. prawnej  |
|---------|---|
|         | Istnieje możliwość zainstalowania pieca C.O. gaz z zamkniętą komorą spalania w łazience.  |
|         | Z A L E C E N I A   |
| 1.      | W łazience mieszk.nr 30 zlikwidować automat gazowo-kąpielowy /patrz: szkic/.  |
| 2.      | W łazience mieszk.nr 24 zlikwidować automat gazowo-kąpielowy i do zwolnionego przewodu kominowego podłączyć piec C.O. gaz z zamkniętą komorą spalania /patrz: szkic/. |
| 3.      | Do przewodu kominowego spalinowego od pieca C.O gaz zabudować na całej długości wkład kwasoodporny powietrzno-spalinowy, który zabezpieczy przed zawilgoceniem ścian. |
| 4.      | Przewód kominowy wentylacyjny z łazienki jest drożny.   |
| 5.      | W oknach stosować mikrowentylację, która umożliwi stały napływ powietrza potrzebnego do prawidłowego ciągu w przewodach kominowych.                                   |
| 6.      | Po wykonaniu ww. zaleceń zgłosić ponownie celem wydania opinii końcowej.  |
|         |   |
|         |   |
|         |   |
|         |   |
|         |   |




podpis potwierdzający  
odbior zalecenia

P. O. KIEROWNIKA ZAKŁADU  
Mistrz Kominarski  
Upr. nr 19/8

Patryk Kula


podpis i pieczęć  
Kierownika RZK

# LEGENDA

-  - przewód spalinowy
-  - przewód wentylacyjny
-  - przewód dymowy
- GŁI - rodzaj połączenia i kondygnacja
- m7 - numer mieszkania
- 8m - długość przewodu

ul. Piotrowicka

Zakład Rejonowy Nr 13  
40-093 Katowice, ul. Chopina 9  
tel. 32.259 75 14; kom. 603 716 994  
SPÓŁDZIELNIA PRACY KOMINIARZY  
41-219 Sosnowiec, ul. W. Pola 15  
tel. 32.766 60 83; 32.766 60 81



wejście do budynku

Katowice, ul. Piotrowicka 46A/24