

GMINA KLUKOWO
ul. Mazowiecka 14
18-214 Klukowo

Klukowo, dnia 16 września 2024 r.

IZP.271.15.2024

Do wszystkich wykonawców:

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, nr IZP.271.15.2024 „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Klukowo”

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania.

Na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytań:

Dotyczy wszystkich części:

Pytanie 1:

Proszę o informację czy należy wykonać montaż instalacji ciepłej wody użytkowej do przyborów znajdujących się w budynkach w Piętkach-Gręzkach, Trojanowie i Wyszonkach Kościelnych? Jeśli instalację należy wykonać, to proszę o określenie długości instalacji dla poszczególnych lokalizacji.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że zasobnik c.w.u. należy podłączyć do istniejącej instalacji c.w.u. i przyborów sanitarnych.

WÓJT
mgr Piotr Uszyński
/podpis na oryginale/