

1.1	Przedsionek
1,73m²	Pł.gresowe
1.2	Hall
23,0m²	Pł.gresowe
1.3	Pokój wychowawców
7,15m²	Pł.gresowe
1.4	Pokój psychologa
9,0m²	Pł.gresowe
1.5	Pokój do zajęć
22,9m²	Pł.gresowe
1.6	Pokój do zajęć z aneksem kuch.
23,9m²	Pł.gresowe
1.7	WC chłopców/ osoby niepełnosprawne
4,4m²	Pł.gresowe
1.8	Przedsionek
1,8m²	Pł.gresowe
1.9	WC dziewcząt/ personel
3,3m²	Pł.gresowe
1.10	Pom. gospodarcze
1,4m²	Pł.gresowe

Jednostka zewnętrza Split
chłodzenia umieszczona na dachu
Qch=2,80kW
Prąd -1,00kW/230V
waga 31,0kg
na podkonstrukcji typu big foot

Centrala wentylacyjna na dachu
z wymiennikiem przeciwprądowym
montaż na podkonstrukcji stalowej
Vn=1200m^3/h, Vw=1200m^3/h,ΔP=300Pa
Nagrzewnica elektr., Q_{el}=6,0 kW, 400V
Wymiar:Szer.xWys.xDł:950x1070x2950mm
P.el 2x0,75kW/400V, Ciężar 508kg±10%

UWAGI :

Przewód N2XH-J na dachu układac w rurkach instalacyjnych odporne na UV.

PAAS PRACOWNIA AUTORSKA

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE
AMBROŻEWICZ SŁAWOMIR
UL. ŻYDOWSKA 35A/22; 61-761 POZNAŃ

INWESTOR: Miasto Poznań
Centrum Wspierania Dzieci i Młodzieży " Klub"
60-816 Poznań, ul. sienkiewicza 11

TEMAT: Adaptacja pomieszczeń gabinetów lekarskich na potrzeby specjalistycznej placówki wsparcia dziennego

ADRES: Poznań,os. Zwycięstwa 110
część dz. nr ewid, 149/29, obręb Winiary

STADIUM: Projekt techniczny

TYTUŁ: Rzut przyziemia - zasilanie urządzeń wentylacji i klimatyzacji

PROJEKTANT
mgr inż. Karol Jańczak
WKP/0167/POOE/12
uprawniony bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych

DATA:	SKALA:	RYS:
08.2022	1:50	E3