



NZ.3301.36.2024/ZP-211

Katowice, dn. 17.04.2024 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 130 000,00 zł, przeprowadzane z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 t.j. ze zm.) w oparciu o art. 2, ust. 1, pkt. 1 na wykonanie zadania pn.: „**Remont instalacji hydrantowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11 przy ul. Wantuły 11 w Katowicach**”.

Pytanie:

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytania z dn. 15.04.2024 r. (NZ.3301.36.2024/ZP-211) proszę o uszczegółowienie:

- ile hydrantów podziemnych należy wymienić? (wg przedmiaru 2, odpowiedź sugeruje 1),
- wobec braku dokumentacji – ile zasuw DN80 należy zamontować? (wg przedmiaru 4 – poz. 24 (2 szt.), poz. 30 (2 szt.),
- proszę o wskazanie miejsca montażu hydrantu (ów) podziemnych lub opisanie miejsca montażu (w trawniku, w kostce, w asfalcie itp.?)

Odpowiedź:

- należy wymienić 2 hydranty podziemne,
- należy zamontować 2 zasuw dn 80,
- wymiana hydrantów podziemnych w trawnikach po obu bokach budynku szkoły (patrzac w stronę wejścia głównego, po jednym po prawej stronie i jednym po lewej stronie) – w załączeniu rysunek z miejscem lokalizacji hydrantów.

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część Zapytania ofertowego i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.

Beata Lenart – Zastępca Dyrektora CUW