



**PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI
CIEPLNEJ - GLIWICE Spółka z o.o.**
44-100 Gliwice, ul. Królewskiej Tamy 135
Skrytka pocztowa 135



OFERENCI

TELEFONY:

Sekretariat	32 335 0 105
	32 335 0 106
Dział Dyspozycji Ruchu	32 335 0 110
Dział Sprzedaży i Rozwoju	32 335 0 118
Zakład Ciepłny Nr 1	32 335 0 152
Zakład Ciepłny Nr 4	32 335 0 123



e-mail: office@pec.gliwice.pl
internet: www.pec.gliwice.pl

Nr sprawy: 007489/23

Nr dokumentu: DZ/565/2023

Wasz Znak:

Data: 07.09.2023r

Dotyczy: postępowania przetargowego na Remont taśmociągu nawęglania kotłowni WR-25

Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami do postępowania jw.

- 1) Czy w miejscu zabudowanego i eksploatowanego taśmociągu nawęglania kotłowni obowiązuje Strefa zagrożenia wybuchem i Dyrektywa ATEX ?
- 2) Prosimy o podanie przez Zamawiającego wymaganej kategorii bezpieczeństwa dla taśmy wg PN-EN 12882.

Ad.1.

- występuje strefa 22 zagrożenia wybuchem - Przenośnik taśmowy, przestrzeń w ramach konstrukcji przenośnika w pionie 0,5m powyżej górnej taśmy.

- występuje strefa 21 zagrożenia wybuchem -wewnątrz przesypów przenośnika taśmowego.

Ad.2.

Odpowiedź została już udzielona „Zamawiający nie określa wymagań zgodnie z normą PN-EN 12882”.

Sprawę prowadzi p. Krzysztof Rudnik tel. (32) 335-01-51

PEC - GLIWICE Sp. z o.o.
PROKURENT
Dyrektor ds. Technicznych

Grzegorz Zawierucha

Tel. kont. (32) 335 01 04
Renata Uramowska-Słusznik
Kopia: DZ, ZC-1



KRS 0000061254 Sąd Rejonowy w Gliwicach
NIP 631-01-00-822
Kapitał Zakładowy 93.675.000 PLN