



Strona internetowa

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pn.:

Dostawa ruchomych elementów wyposażenia w związku z kompleksową aranżacją wnętrza budynku Kunsztu Wodnego w Gdańsku w ramach zadania „Budynek Kunsztu Wodnego – wykończenie i wyposażenie. Etap II – wyposażenie pomieszczeń”

Sygn. postępowania 134/BZP-U.510.108/2022/MW

W związku z zapytaniami, jakie wpłynęły w sprawie zamówienia publicznego, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, przekazuje poniższe wyjaśnienia treści SWZ z prośbą o ich uwzględnienie przy sporządzaniu oferty.

Pytanie nr 2

Po analizie opisu przedmiotu zamówienia nasunęło nam się kluczowe przy ustaleniu wysokości wyceny pytanie. Mianowicie w OPZ jest dopisek "wszystkie materiały użyte do wyposażenia wnętrza mają być trudnozapalne". Prosimy o wyjaśnienie, gdyż zarówno w opisie materiałów trudnozapalnych w Projekcie, który jest załączony do plików z platformy, nie ma nic na temat wymaganej płyty trudnozapalnej, itd. oraz potwierdzają to również przepisy ppoż., które wskazują, że jedynie meble trwale przymocowane do podłoża muszą być wykonane z materiałów co najmniej trudnozapalnych i NRO, a meble tzw. wolnostojące, które można przenieść w razie pożaru takiej klasy trudnozapalności mieć nie muszą. Jedynie nie dotyczy to mebli wolnostojących typu krzesła, sofy, lady, które ustawione są na drogach ewakuacji. Prosimy zatem o wskazanie, które to meble, lub wskazanie, które mają być trudnozapalne a które być trudnozapalne nie muszą. Ma to wagę co do ceny i dostępności materiałów.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie § 258. Zakaz stosowania niektórych materiałów, pkt. 1. „W strefach pożarowych ZL I, ZL II, ZL III i ZL V stosowanie do wykończenia wnętrza materiałów i wyrobów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, jest zabronione”.

Obiekt Kunsztu Wodnego zakwalifikowany jest do ZL I kategorii zagrożenia ludzi.

Zamawiający podtrzymuje, iż wszystkie materiały użyte do wyposażenia wnętrza mają być trudnozapalne, a materiały muszą spełniać wymóg dotyczący trudnozapalności wg PN-EN 1021-1.

Karol Kalinowski

Dyrektor

Podpisano elektronicznie: 21-09-2022