



Urząd Miasta
Jastrzębie-Zdrój
Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

Jastrzębie-Zdrój, 15 luty 2023 roku

Warunki techniczne	
Data pisma:	10 luty 2023 roku
Data wpływu:	10 luty 2023 roku
Sprawa:	Oświetlenie przejścia dla pieszych, ul. Niepodległości
Znak sprawy:	IKI.7021.16.11.2023.FB

Instal - Projekt
ul. Leśna 37
44-341 Gołkowice

Wydaje się warunki techniczne przyłączenia dla podświetlenia przejść dla pieszych na ul. Szkolnej w Jastrzębiu-Zdroju:

1. Wyznacza się punkt przyłączenia z obwodu linii kablowej ziemnej ze słupa SO A36, słup pomiędzy bud. 86i 84;
2. Wyraża się zgodę na wykonanie oświetlenia ulicznego na działce 265/62.

Ogólne wymagane zasady budowy dla przejścia:

- a. Linię oświetlenia wykonać jako ziemną,
- b. Na zejściu ze słupa linii napowietrznej kabel osłonić rurą grubościenną do wys. min. 3 m.
- c. Zastosować kabel ziemny, na całej długości ułożony w rurze DVR Ø 75 mm,
- d. Zastosować oprawy energooszczędne LED wg obliczeń dla przejść dla pieszych,
- e. W kosztorysach nie podawać nazw firm własnych,
- f. Projekty wykonać na podkładach mapowych do celów projektowych w skali 1:500,
- g. Opracowany projekt przedstawić do sprawdzenia w wydz. IKI, wraz z kosztorysami.

Kopia

1 x Wyd. IKI a/a.

z up. PRZYZYDANTA MIASTA
Jarosław Flechaczek
Naczelnik Wydziału

GŁÓWNY SPECJALISTA

Franciszek Bernas

Email: fbernas@um.jastrzebie.pl | Telefon: +48 32 47 85 147 | Fax: +48 32 47 85 350

al. Józefa Piłsudskiego 60 | 44-335 Jastrzębie-Zdrój | Polska

www.jastrzebie.pl