

Łabiszynek dnia 26.07.2022 rok


Spółdzielnia Łabiszynek  
Łabiszynek  
62-200 Gniezno

**POLTECH**  
**Krzysztof Kanoniczak**  
**Ul. Surowieckiego 42**  
**62-200 Gniezno**

## **WARUNKI TECHNICZNE** **budowy sieci wodociągowej**

Lokalizacja przedsięwzięcia: Województwo wielkopolskie, Gmina Gniezno, Miejscowość Kalina, działka nr 45, 199/9, 60, 59/17, 199/8, 199/26, 59/3.

1. Włączenie projektowanej sieci wodociągowej należy dokonać do istniejącej sieci wodociągowej w miejscu uzgodnionym z Konserwatorem sieci.
2. Sieć należy zaprojektować i wykonać z rur PE fi 125 mm z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz z Zarządzeniem nr 60 Ministerstwa Budownictwa Przemysłu Materiałów Budowlanych.
3. Włączenia w istniejącą sieć wykonać za pomocą trójnika żeliwnego i kolanizowego oraz dwóch zasuw odcinających.
4. Na końcówce wodociągu należy zamontować hydrant z zabudowaną zasuwą – zgodnie z wytycznymi branżowymi.
5. Przed przystąpieniem do budowy sieci wodociągowej inwestor powinien uzyskać pozwolenie na budowę z właściwego organu administracji państwowej, jeżeli jest to konieczne.



6. Sieć zostanie wykonana kosztem i staraniem wnioskodawcy przez uprawnione przedsiębiorstwo lub zakład instalacyjny, którego przedstawiciel posiada świadectwo przygotowania zawodowego.
7. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia o terminie rozpoczęcia prac a po ich wykonaniu zgłosić wykonaną sieć do odbioru. Po zakończeniu prac zostanie dokonany odbiór i włączenie do sieci.
8. Zabrania się samodzielnego włączenia do sieci.
9. W miejscach kolizji z sieciami i urządzeniami podziemnymi prace prowadzić ręcznie. Wejście w pas drogowy uzgodnić z właściwym administratorem drogi.
10. Inwestor oświadcza, że jest świadomy ponoszenia odpowiedzialności za szkodę spowodowane awarią sieci.
11. Uruchomienie sieci wodociągowej może nastąpić po wykonaniu:
  - ❖ Badań laboratoryjnych wody celem ustalenia warunków jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze.
  - ❖ Przedłożenia wykonanej dokumentacji projektowej i inwentaryzacji geodezyjnej wykonanej sieci wodociągowej.
  - ❖ Włódcznego i trwałego oznakowania umiejscowienia zasuw.
  - ❖ Dezynfekcji sieci wodociągowej oraz dokonaniu próby szczelności.
12. Odbiór sieci w stanie odkrytym należy zgłosić konserwatorowi ujęcia wody w Jankówku Panu Krzysztofowi Braszka, tel. 691 756 999.
13. Wszelkie sprawy związane z przedsięwzięciem prosimy konsultować bezpośrednio z Konserwatorem.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. Pan Krzysztof Braszka – Konserwator
3. a/a

  
**PREZES ZARZĄDU**  
Artur Baran