

RRG.271.10.2024

Duszniki, dnia 09 sierpnia 2024 r.

Wykonawcy – uczestnicy postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_duszniki

Informuję, że do Specyfikacji Warunków Zamówienia w w/w postępowaniu wpłynęły wnioski Wykonawców o wyjaśnienie i zmianę treści SWZ. Działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiający przedstawia treść wniosków Wykonawców oraz udziela odpowiedzi.

Ponadto Zamawiający, stosownie do art. 286 ust. 1 ustawy Pzp umieszcza na stronie prowadzonego postępowania ujednolicony o zmiany treści SWZ dokonane w dniu 06 sierpnia 2024r. Projekt Umowy – stanowiący Załącznik nr 11 do SWZ.

I. Wnioski o wyjaśnienie SWZ:

1. „*Prosimy o potwierdzenie, że zapis: „Wykonawca podczas wykonania realizacji przedmiotu zamówienia – zestawu hydroforowego musi spełniać następujące warunki:*
 - *Wykonawca musi posiadać wdrożoną normę dotyczącą jakości w spawalnictwo w pełnym zakresie wymagań jakościowych: PN-EN ISO 3834-2;*
 - *Wykonawca musi zatrudniać spawaczy i operatorów urządzeń spawalniczych spełniających wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz Dyrektywy Ciśnieniowej 2014/68/UE;*
 - *Wykonawca prac spawalniczych musi posiadać uznaną technologię spawania WPQR zgodną z PN-EN ISO 15614;*
 - *Wymagany poziom jakości spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "B" wg PNENISO 5817;*
 - *Zakres badań nieniszczących - kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637 oraz kontrola penetracyjna(szczelności) (PT) wg PN-EN ISO 23277;*
 - *Personel wykonujący badania powinien posiadać aktualny certyfikat kompetencji w zakresie badań wizualnych VT-2 oraz badań penetracyjnych PT-2 wg normy PN-EN ISO 9712.”*
dotyczy również Podwykonawcy, który dostarczy i zamontuje zestaw hydroforowy”.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż Podwykonawca, który dostarczy i zamontuje zestaw hydroforowy podczas wykonania rzeczowego przedmiotu zamówienia musi spełniać takie same warunki jak Wykonawca.

2. „*W nawiązaniu do pisma Zamawiającego z dnia 26.07.2024 i zapisów zawartych w „UWADZE” na końcu wyjaśnień prosimy o informacje czy Zamawiający udzieli jeszcze dodatkowych wyjaśnień w zakresie niniejszego przedmiotu zamówienia?”*

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż udzielił niniejszych wyjaśnień w dniu 06 sierpnia 2024r. – patrz dokument pn. „Wyjaśnienie i zmiana SWZ 06.08.2024.pdf” umieszczony na stronie prowadzonego postępowania.

- II. **Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp umieszcza na stronie prowadzonego postępowania ujednolicony o zmiany treści SWZ dokonane w dniu 06 sierpnia 2024r. Projekt Umowy – stanowiący Załącznik nr 11 do SWZ. Jednocześnie Zamawiający w ujednoliconym Projekcie Umowy poprawia błąd własny i wykreśla z Projektu Umowy zapis § 12 ust. 3 pkt 10) o następującym brzmieniu:**

„10) w przypadku przekroczenia dopuszczalnych wskaźników w ściekach oczyszczonych, podczas realizacji przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, i nałożeniu kar przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Wykonawca będzie zobowiązany pokryć finansowo wymierzoną karę”.

Pozostałe zapisy SWZ bez zmian. Termin składnia i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i stanowią integralną część SWZ i jej załączników.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia przy opracowywaniu oferty.

Załączniki:

- 1) Załącznik nr 1 do wyjaśnień – Projekt Umowy_ujednolicony o zmiany dokonane w dniu 06.08.2024r.

**(-) Ryszard Pacholak
Zastępca Wójta Gminy Duszniki**