

Sława, dnia 07 lutego 2022 r.

GMINA SŁAWA
ul. Henryka Pobożnego 10
67-410 Sława
NIP 4970003455 REGON 970770400

WYJAŚNIENIE 1

Dotyczy: postępowania pn. „Przebudowa Szkoły Podstawowej im. Franciszka Niewidziajły w Sławie przy ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 16”, w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – I edycja, znak sprawy: TIA.271.10.2022

Działając w trybie art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiająca udziela odpowiedzi na zadane pytanie Wykonawcy:

Pytanie 1

Proszę o info odnośnie dwóch kotłów zaprojektowanych dla szatni (24 kW) i stołówki (35 kW) szkoły w Sławie, są one w opisie ale nie ma ich ujętych w kosztorysie, w kosztorysie jedynie kaskada 3x36 kW. Czy tamte kotły są w jakimś odrębnym opracowaniu, kosztorysie?

Odpowiedź:

Zakres zadania zgodnie z dokumentacją projektową obejmuje piec dla szatni (24 kW), stołówki (35 kW) oraz kaskadę kotłów gazowych dla szkoły 3x36 kW.

W przypadku rozbieżności pomiędzy projektem a przedmiarem robót, wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej i poszczególne ilości powinny być oszacowane na podstawie dokumentacji projektowej. **Przedmiary robót mają charakter pomocniczy.** Wystąpienie w trakcie realizacji umowy robót nieujętych w przedmiarze lub robót w większej ilości w stosunku do przyjętej w przedmiarze nie będzie uprawniało wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia - jeżeli roboty te ujęte były w dokumentacji projektowej o której mowa w pkt 1) lub STWIOR.

Zamawiająca informuje, że Wykonawca może zmienić pozycje przedmiarowe oraz ilości na własne obliczenia.

Z up. Burmistrza
/-/ Marek Wróbel
Kierownik Referatu
Techniczno-Inwestycyjnego i Architektury