



## Wszyscy uczestnicy postępowania

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – art. 275 pkt 1 ustawy Pzp poniżej równowartości 215.000 euro na wymianę dźwigu osobowego w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Gen. Sikorskiego 36 we Wrześni

Zamawiający, Gmina Września reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Września działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) informuje, że wniesiono następujące pytanie:

### Pytanie 1

Czy w ramach wymiany dźwigu należy wymienić również instalacje zasilania dźwigu? Istniejąca jest niezgodna z aktualnymi przepisami (istniejący przewód zasilający jest 4-żyłowy, bez przewodu PE), a Przedmiar robót nie uwzględnia tej pozycji.

### Odpowiedź

Zamawiający nie posiada przedmiaru robót dla instalacji zasilania dźwigu. **Wymianę instalacji zasilania dźwigu należy ująć w cenie oferty.** Rozdział XII ust. 2 SWZ stanowi „Zamawiający wprowadza ryczałtową formę wynagrodzenia Wykonawcy. Cena oferty podana w formularzu oferty musi obejmować wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia oraz stanowić łączną cenę dostawy, montażu, robót i innych świadczeń niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.”

z up. Burmistrza  
**Tomasz Koralewski**  
*Kierownik Referatu Zamówień Publicznych*  
Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.