


		PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE - PIOTR DRYJAŃSKI		Branża: Elektryczna	
		Inwestor		GMINA KLECZEW - 62-540 Kleczew, Plac Kościuszki 5	
		Adres budowy		62-540 Kleczew, ul. Strażacka 1	
		Temat		Przebudowa budynku ZOZ w Kleczewie związana z montażem windy przystosowanej dla osób niepełnosprawnych	
		Obiekt		Budynek Przychodni Zdrowia w Kleczewie	
		Treść rys.		RZUT PARTERU - Oświetlenie podstawowe i AW	
		Opracował		mgr inż. Maciej Ławniczak	
		Projektował		mgr inż. Maciej Ławniczak	
		Sprawdził			
		</			

LEGENDA

 Oprawa LED 18W, 1650lm, 3000K, IP44  
(zasilanie oprawy włączyć do istn. obwodu oświetlenia komunikacji)

 Awaryjna oprawa LED 3W, 375lm, czas pracy autonomicznej 1h, jednozadaniowa z autotestem, IP20 (opcjonalnie do przestrzeni otwartych)

 Gniazdo 2P+Z, 16A, IP44, 230V