



Oprawa LED 18W, 1650lm, 3000K, IP44
(zasilanie oprawy włączyć do istn. obwodu oświetlenia komunikacji)

Oprawa awaryjna LED 3W, 375lm, czas pracy autonomicznej 1h,
jednozadaniowa z autotestem, IP20 (opłyka do przestrzemi otwartych)

LEGENDA

PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE - PIOTR DRYJAŃSKI				
Inwestor	GMINA KLECZEW - 62-540 Kleczew, Plac Kościuszkowski 5			Branża: Elektryczna
Adres budowy	62-540 Kleczew, ul. Strażacka 1			Data
Temat	Przebudowa budynku ZOZ w Kleczewie związana z montażem windy przystosowanej dla osób niepełnosprawnych			Skala
Obiekt	Budynek Przychodni Zdrowia w Kleczewie			październik 2019
Treść rys.	RZUT PIĘTRA - Oświetlenie podstawowe i AW			1:100
Opracował	mgr inż. Maciej Ławniczak	WKP/0249/POOE/15	w spec. instalacyjnej w zakresie sieć, instalacji urządzeń elektrycznych i el-ein w spec. instalacyjnej w zakresie sieć, instalacji i urządzeń elektrycznych i el-ein	Nr rys.
Projektował	mgr inż. Maciej Ławniczak	WKP/0249/POOE/15		
Sprawdził				E-04