



Łódź, 01-12-2023 r.

23-D7/S/04653/ PGED1237756KW23

Aqua Park Łódź Sp. z o.o.  
al. Unii Lubelskiej 4  
94-208 Łódź

**Potwierdzenie przyjęcie Zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej.**

**Nazwa obiektu: mikroinstalacja - przyłączenia mikroinstalacji do instalacji istniejącego obiektu.**

**Lokalizacja: Łódź, al. Unii Lubelskiej 4, nr dz. 44/17**

PGE Dystrybucja S.A. potwierdza złożenie dnia 10-11-2023 r. „**Zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji**”.

Przypominamy, że zgłoszona do przyłączenia (wykonana) mikroinstalacja musi spełniać wymagania techniczne i eksploatacyjne wynikające z art. 7a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (tj. Dz.U. 2022, poz. 1385 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Klimatu i środowiska z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie wymagań technicznych, warunków przyłączania oraz współpracy mikroinstalacji z systemem elektroenergetycznym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2343).

Jednocześnie przesyłamy w załączeniu dokument **Potwierdzenie możliwości świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej**.

Urządzenie pomiarowe zostanie zainstalowane w ciągu trzydziestu dni od daty kompletnego zgłoszenia mikroinstalacji.

Rejon Energetyczny Łódź  
Wydział Przyłączenia i Rozwoju

Inżynier  
Bartłomiej Machnik

podpis, pieczęć

**Załączniki**

1. Potwierdzenie możliwości świadczenia usługi dystrybucji.

**Wykonano w 2 egzemplarzach**

1. Egzemplarz nr 1 – adresat
2. Egzemplarz nr 2 – a/a RP



<b>Data wydania</b>	01-12-2023
<b>Potwierdzenie obowiązuje do:</b>	01-12-2024
<b>Nr</b>	23-D7/S/04653

**Potwierdzenie możliwości świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej  
i określenie parametrów technicznych dostaw – Wytwórcy (Mikroinstalacja).**

PGE Dystrybucja S.A. informuje, że dla :

<b>Dane podmiotu:</b>	
Nazwa/Imię Nazwisko	Aqua Park Łódź Sp. z o.o.
Gmina	Łódź-Polesie
Adres	94-208, Łódź-Polesie, al. Unii Lubelskiej 4

istnieje możliwość wprowadzania energii do sieci z niżej wymienionego obiektu.

<b>Dane adresowe obiektu Wytwórcy:</b>	
Nazwa obiektu	mikroinstalacja
Gmina	Łódź-Polesie
Adres	Łódź-Polesie al. Unii Lubelskiej 4, nr działki 44/17

PGE Dystrybucja S.A. (OSD) zawiadamia, że dla wyżej wymienionego podmiotu rozpoczęcie świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej będzie możliwe po zawarciu: „Umowy kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji” lub „Umowy sprzedaży energii elektrycznej” z wybraną spółką obrotu prowadzącą działalność w zakresie sprzedaży energii elektrycznej i „Umowy o świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej” z PGE Dystrybucja S.A. zarówno na potrzeby własne jak i na wprowadzanie energii elektrycznej.

<b>Przyłączenie obiektu (nieruchomości) zostało zrealizowane na podstawie:</b>	
Zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji nr sprawy:	23-D7/S/04653
z dnia:	10-11-2023 uzupełnionego 27-11-2023.

<b>Podstawowe dane PPE/odbior</b>			
Grupa przyłączeniowa		III	
Nr punktu poboru energii (PPE)		590543530701150828	
Napięcie zasilania	kV	15 kV	trójfazowy
Moc przyłączeniowa	kW	700,00	
Miejsce dostarczania/odbioru energii elektrycznej oraz miejsce rozgraniczenia własności urządzeń:	-	zaciski prądowe głowicy kablowej w złączu rozgałęźnym	
Stacja zasilająca nr	-	13054 - Unii Lubelskiej 4	

<b>Dane techniczne jednostek wytwórczych</b>			
Wyszczególnienie	Jedn.	Typ jednostki wytwórczej	
		JAM72S20-455/MR	
Liczba przyłączanych jednostek wytwórczych	szt.	106,00	
Moc znamionowa poszczególnych jednostek wytwórczych	kW	0,455	
Układ pracy mikroinstalacji	3-faz	Rodzaj źródła / Rodzaj energii pierwotnej	OZE / OZE

Dane układu pomiarowo - rozliczeniowego				
Napięcie pomiaru	kV	15 kV		
Typ pomiaru	pośredni			
Przekładniki prądowe	A / A	30/5	Szt.	3
Przekładniki napięciowe	V / V	-	Szt.	-
Miejsce pomiaru energii elektrycznej oraz miejsce lokalizacji układu pomiarowo-rozliczeniowego	W istniejącym złączu pomiarowym			

Dane układu pomiarowo - rozliczeniowego				
Zakres obciążalności układu pomiarowego		kW	moc maksymalna	869,00
			moc minimalna	7,00
Transmisja danych pomiarowych do LSPR		inna		
Właściciel układu pomiarowo-rozliczeniowego, w tym:	Liczników energii elektrycznej		PGE Dystrybucja SA	
	Przekładników pomiarowych		Odbiorca	
	Urządzeń transmisji danych		Odbiorca	
	Pozostałych elementów		Odbiorca	

Dane do zawarcia umowy handlowej					
Moc umowna dla PPE (nie większa niż moc przyłączeniowa) [kW]	460,00	Moc zainstalowana mikroinstalacji (łącznie moc zainst. paneli) [kW]		48,230	
Wartość zabezpieczenia przedlicznikowego [A]		Typ		nie dotyczy	
Grupy taryfowe możliwe do wyboru		Planowany termin przyłączenia mikroinstalacji	31-12-2023	Maksymalna roczna ilość energii elektrycznej dostarczanej do sieci	48000,00
Umowny współczynnik mocy $\text{tg}\phi_0$ dla odbioru energii elektrycznej czynnej z sieci OSD	0,4	Umowny współczynnik mocy $\text{tg}\phi_0$ dla wprowadzenia energii elektrycznej czynnej do sieci OSD		0,4	

Warunki dodatkowe	
Inne	

Niniejszy dokument wydano w celu okazania podmiotowi, z którym będzie zawierana umowa sprzedaży energii elektrycznej i umowa o świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej, albo umowa kompleksowa.

Rejon Energetyczny Łódź  
Wydział Przyłączenia i Rozwoju

Inżynier  
Bartłomiej Machnik

31. 12. 2023

Data i podpis przedstawiciela PGE Dystrybucja S.A

Dokument otrzymałem

.....  
Data i podpis  
Podmiotu przyłączanego lub Pełnomocnika

 Krzysztof Babji  
Prezes Zarządu