



OZNACZENIA:

D200

KANAŁY NAWIEWNE

D200

KANAŁY WYWIEWNE

Przewody chłodnicze miedziane ciągnione bez szwu
odtlenione fosforem - ciecz/gaz, izolacja z pianki o
zamkniętej strukturze - gr. 6 mm

Instalacja odprowadzenia skroplin PP

Typ jedn. klimatyzacyjnej: Ścienne
Model: MIH36GN18 lub równoważny
Producent: MIDEA Electric lub równoważny
Wydajność chłodnicza: 3,6 kW
Wydajność grzewcza: 4,0 kW
Pobór mocy chł.: 0,027 kW
Pobór mocy grz.: 0,027 kW
Zasilanie: 220-240V/1/50Hz
Poziom ciśnienia akust.: 28-37 dB(A)
7 biegów wentylatora
Masa: 10,0 kg
Wymiary (szer./wys./gł.): 750×295×265 mm

PIWNICE			
Nr strefy	Nazwa pomieszczenia	Rodzaj posadzki	Powierzchnia
-1.1	SIŁOWNIA	Posadzki wg użyt.	118,86
-1.2	SIŁOWNIA-POW.POM...	Posadzki wg użyt.	25,84
			144,70 m

UWAGA:

- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- NINIEJSZY RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ JAKO CAŁOŚĆ OPRACOWANIA BUDOWLANEGO I WYKONAWCZYM
- NALEŻY PRACOWAĆ TYLKO W OPARCIU O WYMIARY PODANE NA RYSUNKU, PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WYKONAWCA POWINIEN SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE WSZYSTKIE RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE ORAZ WYMIARY POZIOME, ROZWIĄZANIA WYNIKAJĄCE Z RÓŻNIC WYMIARÓW PODANYCH NA RYSUNKACH I WYMIARÓW RZECZYWISTYCH NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM
- WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WINNY BYĆ PROWADZONE ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ
- RYUNKI TECHNICZNE ORAZ OPIS ROZPATRYWAĆ JAKO CAŁOŚĆ OPRACOWANIA
- WSZYSTKIE PRACE NALEŻY WKONAĆ, A SPECYFIKOWANE MATERIAŁY STOSOWAĆ ZGODNIE Z WŁAŚCIWYMI REGULACJAMI PRAWNYMI I NORMATYWNymi ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ
- WSKAZANE PRODUKTY NALEŻY ROZUMIEĆ JAKO KOMPLET ELEMENTÓW I DODATKÓW NIEZBEDNYCH DO WŁAŚCIWEGO MONTAŻU ORAZ ICH POPRAWNEGO FUNKCJONOWANIA ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTÓW
- WSZYSTKIE PRACE PRZYGOTOWAWCZE, PODSTAWOWE, WYKOŃCZENIOWE, UŻYTKOWE, EKSPLOATACYJNE I KONSERWACYJNE ZWIĄZANE Z ZASTOSOWANIEM WSKAZANYCH PRODUKTÓW NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI, PROCEDURAMI I METODAMI WYMAGANYMI PRZEZ PRODUCENTÓW DANYCH PRODUKTÓW I POWINNY BYĆ POPRZEDZONE ZAPOZNANIEM SIĘ PRZEZ WYKONAWCĘ Z WŁAŚCIWYMI KARTAMI KATALOGOWYMI I INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW.

PROFIL			
BIURO USŁUG ARCHITEKTONICZNYCH S-ka. z o.o.			
41-506 C H O R Z Ó W ul. Przyjemna 14 tel. 246-03-08			
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI NA SIŁOWNIE, 50-040 WROCŁAW, UL. PODWALE 31-33		
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT-POZIOM-1-PROJEKT WENTYLACJI KLIMATYZACJI		
BRANŻA: WENTYLACJA	IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż. Anna Zagórniak	PODPIS PROJEKTANTA
	NR UPRAWNIEN BUDOWLANÝCH	322/DOŚ/15	
	DATA SPORZĄDZENIA	CZERWIEC 2024	PODPIS PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO
	IMIĘ I NAZWISKO PROJ. SPRAWDZAJĄCEGO	mgr inż. Leszek Szmagara	
BRANŻA: WENTYLACJA	NR UPRAWNIEN BUDOWLANÝCH	10/93/Lw	NR RYS.
	DATA SPRAWDZENIA	CZERWIEC 2024	
			11