



PREZYDENT MIASTA GLIWICE

SR.6220.1.24.2021

Gliwice, 10.09.2021 r.

nr kor. UM.1013712.2021/AS



Decyzja Nr ŚR-517/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 247 ze zmianami), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.04.2021 r. (uzupełnionego przy piśmie z dnia 15.06.2021 r.) spółki: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice, w imieniu której działa ..., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowa sieci wodociągowej magistralnej Ø600 mm oraz sieci wodociągowej Ø200 mm wzdłuż ul. Portowej w Gliwicach”

stwierdzam

I. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

II. Określam istotne warunki realizacji przedsięwzięcia.

II.1. Wycinkę drzew i krzewów dopuszcza się w sezonie lęgowym ptaków (tj. od 1 marca do 15 października) jednak pod nadzorem ornitologicznym.

II.2. Drzewa i krzewy występujące w obrębie inwestycji nieprzeznaczone do wycinki należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi w następujący sposób:

- a) pnie drzew należy chronić poprzez ich osłonięcie matami lub oszalowanie tj. obłożenie np. deskami; wysokość oszalowania powinna sięgać do około 2 m lub do wysokości dolnych gałęzi jeśli są poniżej 2 m od powierzchni terenu; oszalowanie powinno być przymocowane do pnia w sposób, który nie spowoduje uszkodzeń drzew (np. obręcze, opaski, drut),
- b) prace w obrębie bryły korzeniowej prowadzić ręcznie, a przy wykopach korzenie zabezpieczyć przed wysuszeniem poprzez wykonanie za deskowaniem, czasowego wykopu, osłony korzeni w formie szczeliny wypełnionej humusem,
- c) w obrębie rzutu korony nie można: składować materiałów chemicznych, ani budowlanych, stosować otwartego ognia, lokalizować placów manewrowych i miejsc postojowych sprzętu.

II.3. W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego

- a) w sytuacjach awaryjnych (np. wyciek paliwa, oleju) należy podjąć niezwłoczne działania mające na celu zapobieganie przenikaniu zanieczyszczeń do wód powierzchniowych podziemnych (np. poprzez unieszkodliwienie wycieku za pomocą odpowiednich sorbentów);

ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
Tel. +48 32 231 30 41
Fax +48 32 231 27 25
boi@um.gliwice.pl
www.gliwice.eu

Godziny pracy Urzędu
Miejskiego:
poniedziałek - środa:
8:00 - 16:00;
czwartek: 8:00 - 17:00;
piątek: 8:00 - 15:00

Prezydent Miasta

ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
Tel. +48 32 230 69 51
Fax +48 32 231 27 25
pm@um.gliwice.pl

- b) odpady powstające podczas realizacji przedsięwzięcia zbierać i magazynować selektywnie w miejscach do tego wyznaczonych, a następnie przekazywać wyspecjalizowanym firmom do odzysku lub unieszkodliwienia.

Uzasadnienie

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice, w imieniu której działa Pan Marek Wójcicki, wystąpiła z wnioskiem z dnia 23.04.2021 r. (uzupełnionym przy piśmie z dnia 15.06.2021 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci wodociągowej magistralnej Ø600 mm oraz sieci wodociągowej Ø200 mm wzdłuż ul. Portowej w Gliwicach".

Przedsięwzięcie polega na budowie wodociągu magistralnego i zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 71 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zmianami) - dalej ustawa OOS, przed uzyskaniem decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 lub dokonaniem zgłoszeń, o których mowa w art. 72 ust. 1a wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W ramach procedury organ właściwy do jej wydania, uwzględniając uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy OOS, bada potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko zasięgając opinii właściwych organów, o których mowa w art. 64 ust. 1 ustawy OOS.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy OOS obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, organ stwierdza w drodze postanowienia.

Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy OOS, w przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, po uzyskaniu wymaganych opinii, o których mowa w art. 64 kpa, właściwy organ w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 84 ust. 1a ustawy OOS, gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, właściwy organ w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach może określić warunki lub wymagania, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c, lub nałożyć obowiązek działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b lub c.

Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy OOS Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W oparciu o art. 80 ust. 2 ustawy OOS organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony. Nie dotyczy to decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach m.in. dla publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy OOS Prezydent Miasta Gliwice jest organem właściwym w przedmiotowej sprawie i na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy OOS, w oparciu o złożony wniosek wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – zawiadomienie z dnia 29.06.2021 r. - pismo ŚR.6220.1.24.2021.

Wnioskodawca, zgodnie z art. 74 ustawy OOS, złożył wraz z wnioskiem (uzupełnionym przy piśmie z dnia 15.06.2021 r.) poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej, mapę z zaznaczonym przebiegiem granicy terenu realizacji inwestycji i obszaru oddziaływania, wypisy z ewidencji gruntów dla działek objętych zakresem inwestycji i obszarem oddziaływania oraz przygotowaną zgodnie

z wymaganiami art. 62a ust. 1 ustawy OOŚ „Kartę informacyjną przedsięwzięcia”, 04.2021 r. opracowaną przez Pana Marka Wójcika z firmy ECON Marek Michalczyk Kielce.

W ramach procedury Prezydent Miasta Gliwice, w trybie art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy OOŚ, pismami z dnia 29.06.2021 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach (dalej RDOŚ), Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach (dalej PPIS) oraz Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (dalej PGW WP) o opinie w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.

Zgodnie z art. 64 ust. 4 ustawy OOŚ „Opinie i uzgodnienia, o których mowa w ust. 1-1d, wydaje się w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii. Przepisy art. 35 § 5 i art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.” Zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy OOŚ niewydanie przez właściwe organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej opinii, o której mowa w art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy OOŚ w terminie, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy OOŚ traktuje się jako brak zastrzeżeń.

Organy opiniujące: RDOŚ w opinii z dnia 19.07.2021 r. - znak: WOOŚ.4220.249.2021.MK2, PGW WP w opinii z dnia 14.07.2021 - znak: GL.ZZŚ.1.435.107.2021.MS pozytywnie zaopiniowały planowane przedsięwzięcie i jednomyślnie wyraziły opinie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Jednocześnie, zgodnie z art. 64 ust. 3a ustawy OOŚ organy opiniujące: RDOŚ i PGW WP sprecyzowały warunki realizacji przedsięwzięcia konieczne do określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z art. 84 ust. 1a ustawy OOŚ warunki realizacji przedsięwzięcia wynikające z ustaleń ww. organów zostały określone w niniejszej decyzji.

Doręczenie do PPIS wniosku o wydanie opinii w trybie art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy OOŚ nastąpiło w dniu 05.07.2021 r. PPIS w terminie 14 dni od dnia odbioru ww. wniosku nie wydał opinii i nie wpłynęła od tego organu żadna inna korespondencja w sprawie, co w związku z art. 78 ust. 4 ustawy OOŚ traktuje się jako brak zastrzeżeń do planowanego przedsięwzięcia.

Biorąc pod uwagę opinie uzyskane w trybie art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy OOŚ, w oparciu o analizę informacji o planowanym przedsięwzięciu zamieszczonych w „Karcie informacyjnej przedsięwzięcia” oraz uwzględniając uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy OOŚ, Prezydent Miasta Gliwice nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

Analizując przedstawione we wniosku dane o planowanym przedsięwzięciu pod względem uwarunkowań określonych w art. 63 ust. 1 ustawy OOŚ organ wzięt pod uwagę co następuje:

Przedmiotem postępowania jest budowa, w rejonie ul. Portowej w Gliwicach, wodociągu magistralnego o średnicy Ø 600 mm oraz inwestycja towarzysząca w postaci wodociągu rozdzielczego o średnicy Ø 200 mm, który zasilany będzie wodą z nowej magistrali. Inwestycja realizowana jest w związku ze złym stanem sieci wodociągowej na tym terenie.

Wodociąg magistralny o długości ok. 3 700 m zlokalizowany będzie pomiędzy ul. Kanałową, a węzłem drogowym przy ul. Jana Nowaka – Jeziorańskiego. Wybudowany będzie w odległości od 0 do 10 m od istniejącego wodociągu magistralnego. Długość planowanego wodociągu rozdzielczego wynosi ok. 1 300 m.

Inwestycja realizowana będzie w pasie drogowym ulicy Portowej (jezdni oraz teren ciągów pieszych i ścieżek rowerowych) oraz częściowo w przylegających bezpośrednio do ulicy Portowej terenach zieleni nieurządzonej.

Realizacja inwestycji nie będzie wiązała się z ingerencją w koryto rzeki Kłodnicy, wodociągi nie krzyżują się z tą rzeką. Po wybudowaniu nowej magistrali i nowego wodociągu rozdzielczego istniejące, „stare” wodociągi zostaną wyłączone z eksploatacji i zaszlamowane.

Rurociągi wchodzące w skład planowanej inwestycji montowane będą w wykopach otwartych, za wyjątkiem skrzyżowań z istniejącą kanalizacją deszczową i boczną koleją gdzie zastosowana będzie metoda bezwykopowa.

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do przedmiotowej decyzji.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych mogą występować okresowe uciążliwości tj.: pylenie podczas wykonywania prac ziemnych, emisja substancji pyłowo-gazowych ze spalania paliw w silnikach spalinowych samochodów i sprzętu budowlanego, oddziaływanie na środowisko gruntowo-wodne. Potencjalnym źródłem zanieczyszczenia środowiska wodno-gruntowego mogą być maszyny używane podczas prac budowlanych. Zgodnie z kartą informacyjną przedsięwzięcia inwestor, zakłada użytkowanie sprzętu w dobrym stanie technicznym. Teren budowy będzie wyposażony w sorbenty neutralizujące ewentualne wycieki. Pracownicy zatrudnieni przy realizacji inwestycji będą korzystać z przenośnych sanitariatów. Ścieki z tych urządzeń będą regularnie opróżniane przez specjalistyczne firmy. Wszystkie odpady wytwarzane na etapie realizacji inwestycji będą selektywnie gromadzone, a następnie odpady przekazywane będą uprawnionym w tym celu odbiorcom, posiadającym stosowne zezwolenia, w celu poddania odpadów odzyskowi bądź unieszkodliwieniu. Z uwagi na rodzaj planowanego przedsięwzięcia i jego skalę oddziaływanie w fazie realizacji będzie miało charakter przejściowy o zasięgu lokalnym.

Eksploatacja wodociągu nie będzie wiązała się z emisją zanieczyszczeń do powietrza, hałasu, ścieków, ani odpadów.

Przedsięwzięcie jest zlokalizowane w zasięgu jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) Kanał Gliwicki z Kłodnicą od Kozłówek do Dramy o kodzie RW6000011659, posiadającą status sztucznej części wód. Stan JCWP, zgodnie z „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1967), oceniony został jako zły (potencjał ekologiczny słaby, stan chemiczny dobry), natomiast ze względu na zidentyfikowane presje związane z działalnością przemysłową i gospodarką komunalną JCWP została uznana za zagrożoną nieosiągnięciem celów środowiskowych.

Ponadto planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w zasięgu jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie GW6000128 znajdującej się w regionie wodnym Górnej Odry, posiadającą dobry stan chemiczny oraz dobry stan ilościowy w związku, z czym stan ogólny jednolitej części wód podziemnych został oceniony jako dobry. Jednolita część wód podziemnych uznana została za zagrożoną nieosiągnięciem celów środowiskowych. Teren inwestycji znajduje się w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 330 - Zbiornik Gliwice.

Przy spełnieniu określonych w niniejszej decyzji warunków, realizacja inwestycji nie wpłynie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych o których jest mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy, dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, a ustanowionych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1967).

Na podstawie baz danych będących w posiadaniu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach ustalono, że przedmiotowe przedsięwzięcie planowane jest do realizacji poza granicami wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1098), w tym poza granicami obszarów Natura 2000. Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 są Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie PLH240003 zlokalizowane ok. 13 km od granicy terenu inwestycji. Dla ww. obszaru plan zadań ochronnych ustanowiono w Zarządzeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie PLH240003, które zmienione zostało Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 18 maja 2015 r. o zmianie zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie PLH240003. Przedmiotowa inwestycja nie będzie źródłem zidentyfikowanych zagrożeń dla przedmiotów ochrony, nie wpłynie na możliwość osiągnięcia celów działań ochronnych, ani nie wpłynie na realizację zaplanowanych działań ochronnych. W związku z powyższym można wykluczyć możliwość negatywnego wpływu na siedliska i gatunki objęte ochroną w ramach sieci obszarów Natura 2000.

Inwestycja realizowana będzie na terenie, na którym nie występują: obszary wodno-błotne, jeziora, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej. W sąsiedztwie terenu, na którym będzie zlokalizowana inwestycja przepływa rzeka Kłodnica. Z przedstawionych materiałów wynika, że realizacja inwestycji nie wiąże się z przekraczaniem rzeki, ani ingerencją w jej koryto. Z map załączonych do karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, również, że inwestycja nie będzie realizowana w bezpośrednim sąsiedztwie brzegu tej rzeki. Przyjmując, że ruch samochodów i maszyn oraz składowanie materiałów i odpadów odbywać się będą tylko w wyznaczonym obszarze realizacji inwestycji uznano, że etap budowy wodociągów nie będzie negatywnie wpływał na florę i faunę występującą w sąsiedztwie i w rzece Kłodnicy, a także na możliwość zanieczyszczenia jej wód.

Realizacja inwestycji wymagała będzie wycinki pojedynczych drzew i krzewów dlatego w niniejszej decyzji zgodnie z postanowieniem RDOŚ wprowadzono warunki jej prowadzenia dotyczące terminu tej wycinki. Generalnie usuwanie drzew powinno nastąpić poza okresem lęgowym ptaków (od 15 października do końca lutego), aby chronić ich siedliska. W tym przypadku dopuszczono jednak możliwość wycinki w okresie lęgowym, ale jedynie pod nadzorem ornitologicznym. Takie rozwiązanie jest możliwe z uwagi na to, że do wycinki przewiduje się pojedyncze drzewa, które nadzór przyrodniczy nawet w stanie ulistnienia będzie mógł skontrolować i zweryfikować pod kątem obecności ptaków. Jeżeli nadzór stwierdzi, że drzewa są zasiedlone wstrzyma ich wycięcie do czasu wyprowadzenia lęgów. Z uwagi na to, że nie wszystkie drzewa i krzewy będą wycinane, wprowadzono warunki dotyczące zabezpieczenia ich przed uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi, w celu ochrony przed ich stratą.

W sąsiedztwie terenu, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie znajdują się obiekty zabytkowe: budynek portierni i budynek łaźni (Zespół Portu w Gliwicach) przy ul. Portowej 28. Jednakże biorąc pod uwagę rodzaj planowanej inwestycji, to że oddziaływanie na ww. obiekty może mieć miejsce jedynie w trakcie realizacji inwestycji oraz, że stosowane będą rozwiązania mające na celu ograniczanie tego oddziaływania na tereny sąsiadujące z miejscem realizacji inwestycji tut. organ uznał, że nie ma ryzyka wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania planowanej inwestycji na ww. obiekty zabytkowe.

Na trasie projektowanych wodociągów występują stanowiska archeologiczne i strefy ochrony archeologicznej. W przypadku kolizji przedsięwzięcia z ww. stanowiskami, postępowanie zgodne z wymogami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 710 ze zmianami) zapewni właściwy stopień ochrony w tym zakresie.

Teren, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie zlokalizowany jest w odległości ok. 46 km od granicy państwa, zatem biorąc pod uwagę rodzaj planowanego przedsięwzięcia i skalę oddziaływania nie ma ryzyka wystąpienia trans granicznego oddziaływania na środowisko.

Z analizy przedstawionej w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że nie będzie ryzyka kumulowania się oddziaływań planowanej inwestycji z innymi przedsięwzięciami.

Planowane przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do rodzaju instalacji, dla których istnieje możliwość utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.).

Planowana działalność nie będzie się zaliczała do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, o których mowa w ww. ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska.

W związku z art. 28 kpa i art. 74 ust 1 pkt 3 i 3a ustawy OOS, za strony postępowania organ uznał wnioskodawcę oraz właścicieli nieruchomości, na których planowana jest inwestycja i znajdujących się w obszarze oddziaływania. Prezydent Miasta Gliwice, stosując zasadę wyrażoną w art. 10 § 1, art. 61 § 4 i art. 106 § 2 Kpa zawiadomił strony o wszczęciu postępowania, o wystąpieniach do organów opiniujących i umożliwił stronom czynny udział w postępowaniu na każdym jego etapie. Ponieważ ustalona liczba stron przekracza 10, w związku z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy OOS organ w celu zawiadamiania stron postępowania zastosował art. 49 Kpa co oznacza, że wszystkie strony biorące udział w postępowaniu były zawiadomione poprzez

obwieszczenie o wszczęciu postępowania, o czynnościach podejmowanych przez organ i o możliwości złożenia uwag, wniosków i zastrzeżeń do zebranego materiału dowodowego. Obwieszczenia zamieszczane były w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach i na elektronicznej tablicy ogłoszeń w holu Urzędu. Doręczenia pism wnioskodawcy organ realizował zgodnie z art. 39 Kpa - przez pocztę za pokwitowaniem. Potwierdzenia doręczeń znajdują się w aktach sprawy. Strony nie zgłosiły uwag, wniosków ani żądań w sprawie. Zgodnie z wymaganiami art. 21 ustawy OOS dane o wniosku i decyzji organ umieszcza w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach o środowisku i jego ochronie, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

W związku z wypełnieniem przez Wnioskodawcę wymogów formalnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, uzyskaniu opinii właściwych organów oraz przeprowadzeniu przez organ w oparciu o art. 63 ust. 1 ustawy OOS analizy planowanego przedsięwzięcia we wszystkich aspektach środowiskowych, wskazującej na brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z art. 84 ust. 1 i ust. 1a ustawy OOS, orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania (art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 Kpa).

Zgodnie z art. 127a § 1 Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Zgodnie z art. 127a § 2 Kpa z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 130 § 4 Kpa decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Niniejszą decyzję dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 ustawy OOS. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem sześciu lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna (art. 72 ust. 3 ustawy OOS), z zastrzeżeniem ust. 4 i 4b ustawy OOS.

Załącznik:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia

Za wydanie niniejszej decyzji pobrano opłatę skarbową w kwocie 205,00 zł na podstawie zał. część I pkt 45 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1546 ze zmianami).




Z up. Prezydenta Miasta

Zastępca Naczelnika
Wydziału Środowiska

Ewa Jorda-Jordan

Otrzymują:

1.  - pełnomocnik wnioskodawcy

adres do korespondencji:

ul.  44-100 Gliwice

2. pozostałe strony postępowania poprzez publiczne obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a.

Kopia: Wydział Środowiska wm. – aa.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach SEKAP/ePUAP
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach SEKAP/ePUAP
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gliwicach SEKAP/ePUAP

Niniejsza decyzja

jest ostateczna

z dnia 27.10.2024 r.

Starszy Inspektor

Anna Socha

Urząd Miejski w Gliwicach

Wydział Środowiska

ul. Zwycięstwa 21

44-100 Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice

ŚR.6220.1.24.2020

Załącznik do decyzji
Prezydenta Miasta Gliwice
Nr ŚR-517/2021 z dnia 10.09.2021 r.

Charakterystyka przedsięwzięcia

1.1 Nazwa przedsięwzięcia:

"Budowa sieci wodociągowej magistralnej Ø600 mm oraz sieci wodociągowej Ø200 mm wzdłuż ul. Portowej w Gliwicach"

1.2 Charakterystyka przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę w rejonie ul. Portowej w Gliwicach wodociągu magistralnego o średnicy Ø 600 mm oraz inwestycji towarzyszącej w postaci wodociągu rozdzielczego o średnicy Ø 200 mm, który zasilany będzie wodą z nowej magistrali. Inwestycja realizowana jest w związku ze złym stanem istniejącej sieci wodociągowej na tym terenie.

Wodociąg magistralny o długości ok. 3 700 m zlokalizowany będzie pomiędzy ul. Kanałową, a węzłem drogowym przy ul. Jana Nowaka – Jeziorańskiego. Wybudowany będzie w odległości od 0 do 10 m od istniejącego wodociągu magistralnego. Długość planowanego wodociągu rozdzielczego wynosi ok. 1 300 m.

Inwestycja realizowana będzie w pasie drogowym ulicy Portowej (jezdnia oraz teren ciągów pieszych i ścieżek rowerowych) oraz częściowo w przylegających bezpośrednio do ulicy Portowej terenach zieleni nieurządzonej.

Realizacja inwestycji nie będzie wiązała się z ingerencją w koryto rzeki Kłodnicy, wodociągi nie krzyżują się z tą rzeką.

Realizacja inwestycji wymagała będzie wycinki pojedynczych drzew i krzewów.

Po wybudowaniu nowej magistrali i nowego wodociągu rozdzielczego istniejące, „stare” wodociągi zostaną wyłączone z eksploatacji i zaszlamowane.

Rurociągi wchodzące w skład planowanej inwestycji montowane będą w wykopach otwartych, za wyjątkiem skrzyżowań z istniejącą kanalizacją deszczową i bocznicą kolejową gdzie zastosowana będzie metoda bezwykopowa.

Magistrala wodociągowa wykonana będzie z kielichowych rur wodociągowych z żeliwa sferoidalnego łączonych na uszczelki. Na załamaniach trasy projektuje się wykonanie połączeń kotwionych w miejsce stosowania bloków oporowych. Armatura odcinająca montowania będzie w wykonaniu ziemnym (bez dodatkowych komór betonowych).

Odpady powstałe w trakcie prac budowlanych będą tymczasowo, selektywnie magazynowane w wyznaczonych miejscach na utwardzonym podłożu, w sposób uniemożliwiających infiltrację substancji w nich zawartych do środowiska a następnie zostaną przekazane uprawnionym podmiotom do zagospodarowania zgodnie z ustawą o odpadach.

Z up. Prezydenta Miasta
Zastępcą Naczelnika
Wydziału Środowiska
Ewa Duda-Jordan

