



Zarząd Zlewni w Gliwicach  
GL.ZUW.1.434.15.2023.KP



**PWiK Gliwice**  
**ul. Rybnicka 47**  
**44-100 Gliwice**

**Dot. pisma znak: PWiK/W/2023/374/DT/2023/107**

W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia 17.01.2023 r. (wpływ do tut. Zarządu w dn. 31.01.2023r.), w sprawie uzgodnienia planowanych prac nad budową sieci wodociągowej DN600 mm wzdłuż ul. Portowej w Gliwicach, Zarząd Zlewni w Gliwicach informuje, że nie wnosi uwag do przebiegu trasy projektowanego wodociągu, ponieważ nie koliduje ona z korytem rzeki Kłodnicy.

Jednocześnie informujemy, że na cały okres przebudowy należy zapewnić ciągłość zasilania w energię elektryczną jazu zlokalizowanego na rzece Kłodnicy, np. poprzez poprowadzenie tymczasowej linii zasilania lub zastosowanie agregatu prądotwórczego na koszt Inwestora.

W przypadku dokonania szkód związanych z wykonywaniem przedmiotowych robót oraz przerwaniem ciągłości zasilania w energię elektryczną jazu, pełną odpowiedzialność finansową ponosić będzie Inwestor.

O rozpoczęciu i zakończeniu robót związanych z przedmiotową inwestycją należy powiadomić Kierownika Śluży Łabędy, tel.: 785-160-457, minimum z 7-dniowym wyprzedzeniem.

  
P.O. ZASTĘPCA DYREKTORA

**Eva Ochman**

**Do wiadomości:**

1. NW Gliwice,
2. ZPH Śluża Łabędy,
3. ZUW aa.